PŮDORYS 5.NP



POZNÁMKY :

——— DOPOJENÍ OHEBNÝM POTRUBÍM
F5, F7, F9, H11, H13 – OZNAČENÍ PRO TŘÍDU FILTRACE
ZK – OZNAČENÍ PRO ZPĚTNOU KLAPKU
TH – OZNAČENÍ PRO TLUMIČ HLUKU
ZZT – OZNAČENÍ PRO ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA(REKUPERACE)
RK – OZNAČENÍ PRO REGULAČNÍ KLAPKU
RVP – REGULÁTOR VARIABILNÍHO PRŮTOKU
PK – OZNAČENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKU PKTM-90 (EIS 90)
H13 – OZNAČENÍ TŘÍDY FILTRACE PRO ČISTÉ NÁSTAVCE JAKO III. STUPEŇ FILTRACE
P/O – OZNAČENÍ PRO PŘÍVOD/ODVOD VZDUCHU
U zařízení č.40, 41, 42, 43 – Požární větrání schodišť, hol, atd. bude veškeré VZT potrubí mimo strojovny VZT protipožárně izolováno s odolností EI 60 DP1

20.11.2018

MĚŘÍTKO		JMÉNO	PODPIS	NÁZEV
	NAVRHOVAL	V.NOVÁK		PŘÍSTAVBY, NÁSTAVBY A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU CH NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. B.NĚMCOVÉ 585/54, 370 01 Č.BUĚJOVICE
1:100	SCHválil	V.NOVÁK		
	KONTROL.			
DATUM 03/2018			ÚČEL DSP	D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA (PŮDORYS 5.NP)
ZAK.ČÍSLO NOV 01/2018				
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ NOVÁK BUDĚJOVICE NAD VLTAVOU +420 387008761, 775-221108		FORMÁT 21 x A4		
		KOPIE	ARCHIVNÍ ČÍSLO NOV–225	REV. / ORIENT.ČÍSLO Vt–6