



- LEGENDA
- ⑤ STOUPAČKA PRO TĚLESA V 7.NP – JH  
rozvody ke stoupačce vedeny v podhledu v 1.PP, rozvody k tělesům vedeny v podhledu 6.NP
  - ⑦ STOUPAČKA PRO TĚLESA V 7.NP – SEVER  
rozvody ke stoupačce vedeny v podhledu v 1.PP, rozvody k tělesům vedeny v podhledu 6.NP

RHS – ROZDĚLOVAT SE SŘAZOVÁNÍM  
Přivedení / rozdělení vytápění  
Deskové ohřevné těleso provedení VK

POZNÁMKY:

- Veškeré prostory konstrukcí budou vedeny v chřtélkách
- Potrubí je vedeno v podhledu/zdi a bude tepelně izolováno
- Materiál potrubních rozvodů – měděná potrubí
- Teplostní spád rozvodů na vytápění je navržen 70C/50C

TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍDÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY.  
DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍDÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PŘED ZAPČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ ODSOUHLAŠENA GPS A INVESTOREM.

GENERALNÍ PROJEKTANT

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>AGP nova spol. s r.o.</b><br>Projektová a obchodní spol. s r.o.<br>15.28. třída 17<br>370 01 České Budějovice | Tel: 387 021 812<br>Fax: 387 316 076<br>E-mail: agpnova@agpnova.cz<br>www.agpnova.cz | Pracoviště projekce<br>Nová ulice 13<br>370 01 České Budějovice<br>tel.: +420 387 021 813 |
| Vypracoval<br>Ivan Korch   | Odpovědný projektant<br>Korch  | Architekt<br>Korch  |
|  |  | Autorizoval<br>Ing. Zdeněk Hájny  |

Technika prostředí stavby - VYTÁPĚNÍ

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| SVTAK MĚŘENÍ A REGULACE TEPLA, s.r.o.<br>U. Dráhy 753/1, Mladá<br>370 06 Dobruška u Č.Budějovic<br>svtakov@svtakov.cz | Část:<br><b>Vytápění</b> | Zodpovědný projektant<br>Ing. Václav Kopecký |
|---|--------------------------|--|

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| Název akce:<br><b>PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE PAVILONU "CH"<br/>NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S.</b>  | Obecní úřad:<br>Krajský úřad<br>Datum:<br><b>04/2018</b> | České Budějovice<br>České Budějovice |
| Místo stavby:<br>Anedí Nemocnice České Budějovice<br>(stávající pavilon CH, CH1 a příjezd sanitok) | Formát:<br>Měřítko:<br>Číslo zakázky:<br>Stav:<br>DSP    | Objekt:<br>ARO                       |
| Investor:<br>Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54<br>370 02 České Budějovice         | Číslo výkresu:<br><b>UT-8</b>                            |                                      |
| Část:<br>Příloha 7.NP<br>Dokumentace povolení stavby   |  |                                      |