


LEGENDA

- splašková kanalizace - hrdlivé potrubí
- dešťová kanalizace - hrdlivé potrubí
- splašková kanalizace - přípojovací potrubí
- VH Souprava větrací hlavice DN 100
- SV Střední vtok DN 100 s pevnou lz. přírubou a izol. svorkou, s el. ohřevem, svislý odpad, s ochranným košem (110-30 W, 230 V)

POZNÁMKA :
Všechny stoupací a přípojovací (včetně potrubí vedené v podhledu) navrženo z odhlučného potrubí - polyetylenového PP tlivrstvého.
Připojení veškerých zařizovacích předmětů, ohebných zařízení VZT a od technologických zařízení musí být provedeno přes zápisové uzávěrky.
Min. spád kanalizačních přípojek 3‰.
Přípojovací potrubí od veškerých ZP, zařízení VZT, technologického zařízení a podlahových výustí (v umývárkách atd.) bude zakončeno v dalším stupni PD.
Kanalizace musí být provedena dle ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace.



				AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel. 387 021 815 Fax. 387 318 075 E-mail agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
Vypracoval: Vladimír Jiráň		Opisovatel: Vladimír Jiráň		Architekt: Jan Konec		Hl. inž. projektu: Ing. Hájny	
Název akce:				Obecní úřad Královský úřad České Budějovice		Číslo stavby Jihobytost	
Místo stavby:				Datum 09.01.2018			
Investor:				Měřítko 1 : 100		Číslo zakázky DSP	
Část:				Číslo výkresu 10			
Příloha:							