



Legenda bourání konstrukcí

- vyklidit zařizovací předměty, nábytek a ostatní vybavení
- demontáž zavěšených podhledů
- demontáž stávajících rozvodů inženýrských sítí
- ochrana stávajících rozvodů - některé rozvody musí zůstat zachovány (VZT, chlazení, apod.)
- před demontáží se vždy provede ověření o jaký rozvod se jedná a jestli má zůstat zachován, nebo jestli se má demontovat
- všechny omítky na stěnách které se zachovají (obvodové, nosné a některé příčky) budou očištěny, provede se kontrola stávajícího zdiva včetně překladů nad okny
- omítky na stropních konstrukcích budou také očištěny, provede se kontrola stavu stropních konstrukcí
- schodišťová ramena rušených schodišť budou demontována, v místě chybějící stropní konstrukce bude provedena stropní konstrukce nová
- všechny stávající podlahy tl.100 mm se vybourají až na stropní desku a následně se provedou nové podlahy tl.110 mm
- v případě bourání nenosných konstrukcí není nutno provádět podchycovací práce, pokud nevykazují okolní konstrukce porušení
- při bourání otvorů do nosných i nenosných konstrukcí budou nejprve osazeny překlady (průvlaky) a následně vybourán otvor v příslušném rozsahu
- při demontáži stropních panelů bude provedeno před započítím prací olemování budoucího otvoru ocelovými nosníky HEB 160, které budou podepřeny po vzdálenosti maximálně 3 m teleskopickými stojany a to ve všech podlažích pod bouraným stropem
- při demontáži konstrukce střechy bude nejprve odstraněna střešní hydroizolace a střešní keramické panely včetně podezdívek a spádových klínů, potom se odstraní tepelná izolace a další vrstvy až na nosnou konstrukci, vybourá se železobeton s atikou
- demontují se stávající stropní konstrukce pod původní plochou střechou, postup demontáže stropů a další opatření určí statik na místě podle zjištěného stavu obnažených konstrukcí



	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice			
	Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
Vypracoval Ing.Karas, Ing.Reaboi		Odpovědný projektant Ing.Karas, Ing.Reaboi		Autorizoval Ing.Hajný
Název akce: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s.		Obecní úřad Krajský úřad		České Budějovice Jihočeský
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)		Datum 14.03.2018		Formát
Investor: Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcovce 585/54 370 01 České Budějovice		Měřítka 23/2017		Jak je ukázáno
Část: Příloha:		Stupeň DSP		Objekt
Architektonické a stavební technické řešení BOURÁNÍ 4-NP pro DSP		Číslo výkresu D-1-1 b-5		