



Legenda bourání konstrukcí

- vyklidit zařizovací předměty, nábytek a ostatní vybavení
- demontáž zavěšených podhledů
- demontáž stávajících rozvodů inženýrských sítí
- ochrana stávajících rozvodů - některé rozvody musí zůstat zachovány (VZT, chlazení, apod.)
- před demontáží se vždy provede ověření o jaký rozvod se jedná a jestli má zůstat zachován, nebo jestli se má demontovat
- všechny omítky na stěnách které se zachovají (obvodové, nosné a některé příčky) budou otlučeny, provede se kontrola stávajícího zdíva včetně překladů nad okny
- omítky na stropních konstrukcích budou také otlučeny, provede se kontrola stavu stropních konstrukcí
- schodišťová ramena rušených schodišť budou demontována, v místě chybějící stropní konstrukce bude provedena stropní konstrukce nová
- všechny stávající podlahy tl.100 mm se vybourají až na stropní desku a následně se provedou nové podlahy tl.110 mm
- v případě bourání nenosných konstrukcí není nutno provádět podchycovací práce, pokud nevykazují okolní konstrukce porušení
- při bourání otvorů do nosných i nenosných konstrukcí budou nejprve osazeny překladky (průvlaky) a následně vybourán otvor v příslušném rozsahu
- při demontáži stropních panelů bude provedeno před započatím prací olemování budoucího otvoru ocelovými nosníky HEB 160, které budou podepřeny po vzdálenosti maximálně 3 m teleskopickými stojany a to ve všech podlažích pod bouraným stropem
- při demontáži konstrukce střechy bude nejprve odstraněna střešní hydroizolace a střešní keramické panely včetně podezdívek a spádových klínů, potom se odstraní tepelná izolace a další vrstvy až na nosnou konstrukci, vybourá se žeb. bet.věvec s atikou
- demontují se stávající stropní konstrukce pod původní plochou střechou, postup demontáže stropů a další opatření určí statik na místě podle zjištěného stavu obnažených konstrukcí



- šedá barva - stávající stav a stávající konstrukce
- žlutá barva - bourané konstrukce - řez
- žlutá barva - bourané konstrukce - pohled, povrch

	AGP nova spol. s r.o. Tr. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ing.Karas, Ing.Reaboi	Odpovědný projektant Ing.Karas, Ing.Reaboi	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
Název akce: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s.				
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)				
Investor: Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice				
Část: Architektonické a stavebně technické řešení				
Příloha: BOURÁNÍ 2-NP pro DSP				
Obecní úřad Krajský úřad Datum Formát Měřítko Číslo zakázky Stupeň Číslo výkresu		České Budějovice Jihočeský 14.03.2018 Jak je ukázáno 23/2017 Objekt D-1-1 b-3		