



Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou odpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se s všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd., upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.

Typ výrobku a jeho provedení je nutné nechat odsouhlasit generálním projektantem společně s investorem.

Veškeré postupy základovou deskou musí být utěsněny protipozární manžetou a následně hydroizolací.

Rozvody požární vody – potrubí ocelové pozinkované iz

stoupačka vodovodu procházející podlažím

stoupačka vodovodu klesající v podlaží


stoupačka vodovodu stoupající v podlaží

dimenze potrubí, izolace potrubí, kóta nad čistou podlahou

stoupačky požárního vodovodu, dimenze potrubí

DN 50 pz
od stropem

(H1) 50



AGP
nova
spol. s r.o.

AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice

Tel: 387 021 812 Fax: 387 021 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz

Vypracoval
Ivan Korch, Ing. Brejchová


Odpovědný projektant
Ivan Korch, Ing. Brejchová

Architekt
Ivan Korch

Autorizoval
Ing. Hajný

PROJEKTANT
M. Borovanský, Dipl.tech.
kreslil: Bc. M. Švejda

VEDOUcí ZAKÁZKY
M. Borovanský, Dipl.tech.
Tel: +420 24257102



PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Název akce:
Parkoviště pro zaměstnance a heliport

Obecní úřad České Budějovice
Krajský úřad Jihochesky
Datum 01/2025
Formát 12xA4
Měřítko 1:100
Číslo zakázky 242005

Investor:
Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice

Stupeň
DVZ Dokumentace pro
výběr zhotovitele

Část:
Příloha: D.1.4.1 Zdravotní technické instalace
PŮDORYS ANO - POŽÁRNÍ VODOVOD

Číslo
výkresu D.1.4.1.11