

Poznámky:

Výškové a směrové polohy rozvodů ZTI musí být namontovány v souladu s koordinačními výkresy! Konečné připojení VZT a VRV jednotek na rozvody ZTI je nutné provést až po jejich definitivním osazením!

Všechny prostupy plastového potrubí požárně dělící konstrukcí pro dimenze větší než DN 50 budou opatřeny protipožární manžetou ostatní prostupy požárně dělící konstrukcí budou vyplněny protipožárním tmelem!

Všechny revizní dvířka osadit v souladu s projektem interiéru!

Na rozvody ZTI bude provedeno dle příslušné dokumentace technologického vybavení!

Izolační soupravy u podlahových vpustí budou dle použité hydroizolace.

Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi zejména s lékařskou technologií, seznámit se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky a zjevné závady.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.




Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd., upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.

Typ výrobku a jeho provedení je nutné nechat odsouhlasit generálním projektantem společně s investorem.

Veškeré prostupy základovou deskou musí být utěsněny protipožární manžetou a následně hydroizolací.


Legenda potrubí:

- Rozvody studené vody – vícevrstvé potrubí s výztuhou AL
- Rozvody teplé vody – vícevrstvé potrubí s výztuhou AL
- Rozvody cirkulace – vícevrstvé potrubí s výztuhou AL

-  stoupačka vodovodu procházející podlažím
-  stoupačka vodovodu klesající v podlaží
-  stoupačka vodovodu stoupající v podlaží
- DN 15 iz SH+500 dimenze potrubí, izolace potrubí, kóta nad čistou podlahou
- V1 50,32,25 stoupačky vodovodu, dimenze potrubí

- Ozn. DN15 Tr. PPR PN 20 20x3,4mm
- Ozn. DN20 Tr. PPR PN 20 25x4,2mm
- Ozn. DN25 Tr. PPR PN 20 32x5,4mm
- Ozn. DN32 Tr. PPR PN 20 40x6,7mm
- Ozn. DN40 Tr. PPR PN 20 50x8,3mm

SO 01 Parkoviště pro zaměstnance

		AGP nova spol. s r.o. Tr. 28. října 17 370 01 České Budějovice	
Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
Vypracoval Ivan Korch, Ing. Brejchová	Odpovědný projektant Ivan Korch, Ing. Brejchová	Architekt Ivan Korch	Autorizoval Ing. Hajný
PROJEKTANT M.Borovanský, Dipl.tech. kreslil: Bc. M. Švejda		VEDOUcí ZAKÁZKY M.Borovanský, Dipl.tech. Tel:+420 724257102	
Název akce: Parkoviště pro zaměstnance a heliport		Obecní úřad České Budějovice	
		Krajský úřad Jihočeský	
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice		Datum 01/2025	
		Formát 8xA4	
Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		Měřítko 1:50	
		Číslo zakázky 240205	
Část: D.1.4.1 Zdravotní technické instalace Příloha: FÚDORIS 3.NP - VODOVOD		Stupeň DIV	
		Dokumentace pro výběr zhotovitele	
		Číslo výkresu D.1.4.1.10	