



LEGENDA:

- ROZVOD STUDENÉ VODY, NEREZ LISOVANÝ SPOJ+TI-MW
- ROZVOD TEPLÉ VODY, NEREZ LISOVANÝ SPOJ+TI-MW
- ROZVOD CÍRKULACE, NEREZ LISOVANÝ SPOJ+TI-MW
- ROZVOD POŽÁRNÍ VODY, POZNK, LISOVANÝ SPOJ+TI-MW

- INSTALACE – VÝHLED
- INSTALACE – STÁVAJÍCÍ

NOVÉ STOUPAČKY VODOVODU, NEREZ LISOVANÝ SPOJ+TI-MW

NOVÉ STOUPAČKY POŽÁRNÍHO VODOVODU, POZNK, LISOVANÝ SPOJ+TI-MW

HRANICE POŽÁRNÍCH OSEKŮ

P.U. POŽÁRNÍ UCPÁVKA/MANŽETA

P.B. PEVNÝ BOD

POZNÁMKY:

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
PŘED ZAPOČÍTÍM PRACÍ NUTNO ZAMĚRIT STÁVAJÍCÍ TRASY POTRUBÍ ZTI  
NUTNO PŘEVĚŘIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ  
TLOUŠTKY TEPELNÉ IZOLACE UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ  
ROZESTUPY ZÁVĚSŮ UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

PROVIZORNÍ PROPOJE:

VE FÁZI 1 BUDE PONECHÁNO 3.NP STÁVAJÍCÍ, 2.NP A 4.NP BUDOU PROVEDENY NOVĚ.  
VODOVODNÍ POTRUBÍ VE 3.NP BUDE PŘES UZÁVĚRY S VYPOUŠTĚNÍM (PROVOZNÍ UZÁVĚRY)  
PŘEPOJENO NA NOVÉ INSTALACE 2.NP.  
VE FÁZI 2 BUDE PROVIZORNÍ PROPOJENÍ ZRUŠENO.TAK, ŽE UZÁVĚRY SLOUŽÍ PRO  
PROVIZORNÍ NÁPOJENÍ 3.NP BUDOU UZÁVŘENY, POTRUBÍ BUDE VYPUŠTĚNO A ODOJENO.  
OVĚŘENÍ TRAS A DIMENZÍ STÁVAJÍCÍCH INSTALACÍ BUDE PROVEDENO V RAMCI BOURACÍCH  
PRACÍ PROVAZENÝCH V 1.NP A VE 2.NP.

VÝŠKY NÁPOJENÍ:

- WCx v = +1,000m DLE MONTÁŽNÍHO MODULU
- Ux, Dx v = +1,15m
- VYL v = +1,150m
- Sx v = +1,150m
- M.Pr v = +0,600m
- OSTATNÍ DLE MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ TECHNOLOGIE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
G-3.01	CHODBA	132,1
G-3.02	ČISTICI MÍSTNOST	9,1
G-3.03	VÝŠETŘOVNA	15,9
G-3.04	STANOVISTE SESTER, PŘÍPRAVNA	12,3
G-3.05	DMZ	10,3
G-3.06	MYTÍ PACIENTŮ	9,3
G-3.07	PŘEDSÍŇ	4,4
G-3.08	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,3
G-3.09	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,5
G-3.10	DENNÍ POBYT PACIENTŮ	15,5
G-3.11	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4,5
G-3.12	SKLAD	5,8
G-3.13	CHODBA	12,4
G-3.14	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	33,5
G-3.15	PŘEDSÍŇ	3,9
G-3.16	WC	1,2
G-3.17	SPRCHA	1,1
G-3.18	POKOJ - 1L (2L)	16,3
G-3.19	KOUPELNA	3,2
G-3.20	POKOJ - 3L	23,2
G-3.21	KOUPELNA	3,7
G-3.22	POKOJ - 3L	23,2
G-3.23	KOUPELNA	3,7
G-3.24	POKOJ - 3L	23,2
G-3.25	KOUPELNA	3,7
G-3.26	POKOJ - 3L	23,2
G-3.27	KOUPELNA	3,7
G-3.28	POKOJ - 3L	23,2
G-3.29	KOUPELNA	3,7
G-3.30	POKOJ - 3L	25,0
G-3.31	KOUPELNA	3,7
G-3.32	POKOJ - 2L	18,4
G-3.33	KOUPELNA	4,6
G-3.34	SKLAD	12,7
G-3.1	SCHODIŠTE	32,8
G-3.2	SCHODIŠTE	26,5
G-V1	VÝTAH	8,4

±0,000 = 396,07 m n.m. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP BUDOVY G)

Generální projektant: Tomčík & Maršálek www.a-tomic.cz	Hlavní návrhář projektů: ING. PETER TOMČÍK dišle autorizace 1504721 obor autorizace IP00	Investor: <b>NEMOCNICE PÍSEK</b> Nemocnice Písek, a.s. Karta Čapka 589 397 01 Písek
Název stavby: <b>NEMOCNICE PÍSEK, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY LŮŽKOVÝCH JEDNOTEK INTERNY V BUDOVĚ G</b>	Zakázkové číslo: DPS 13-2023	Paré: 04-2024
Zpracovatel: HP consult s.r.o., Durdáčkova 5, Brno 613 00 Tel: +420 542 219 165, +420 739 556 045 E-mail: hpconsult@seznam.cz	Ověřil: <b>ZTI</b>	Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY
Odpovědný projektant: ING. LADISLAV PILÁŘ	Vypracoval: EVA SZABOVÁ	Kontroloval: ING. LADISLAV PILÁŘ
Objekt: SO 01 - BUDOVA G	Označení přílohy: D.1.01.4a-204	Formát: 12x44 Měřítko: 1:50