






POZNÁMKY:
LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY POTRUBÍ ZTI
NUTNO PROVĚRIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SÍŤ
TL – TEPELNÉ IZOLACE KANALIZACE 25mm
MINIMÁLNÍ SPÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A VEDENÉ V ZEMI 2,0‰
MINIMÁLNÍ SPÁD DEŠŤOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A VEDENÉ V ZEMI 1,0‰
MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE 3,0‰
POTRUBÍ VEDENÉ V CHŮC – NEREZ HRDLOVÁ+TI-MW/NEBO POŽÁRNÍ OBKLAD
POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU VEDENÉ V PODHLEDU OPATŘENO IZOLACÍ TI-MW
POTRUBÍ VEDENÉ ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A V PODHLEDU OPATŘENO IZOLACÍ TI-MW
PROVIZORNÍ PROPOJE:
VE FÁZI 1 BUDE PONECHÁNO 3.NP STÁVAJÍCÍ, 2.NP A 4.NP STROJOVNA BUDOU
PROVEDENY NOVÉ
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ZE 3.NP BUDE BUĎ PONECHÁNO STÁVAJÍCÍ (PŘEVÁŽNĚ POTRUBÍ
VEDENÉ PŘI OBVODOVÉ STĚNĚ), NEBO BUDE PŘEPOJENO NA NOVÉ INSTALACE 2.NP.
VE FÁZI 2 BUDE PROVIZORNÍ PROPOJENÍ ZASLEPENO A ZRUŠENO, BUDE DOPRACOVÁNO
3.NP VČETNĚ ODVĚTRÁNÍ NAD STŘECHU OBJEKTU.
OVĚŘENÍ TRAS A DIMENZÍ STÁVAJÍCÍCH INSTALACÍ BUDE PROVEDENO V RAMCI BOURACÍCH
PRACÍ PROVÁDĚNÝCH V 1.NP A VE 2.NP.

LEGENDA:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – NEREZ/PP-HT (MIMO LZ2)
- - - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE POD STROPEM/V PODHLEDU,
NEREZ+TI-MW
— SVOVNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, ZAVĚŠENÉ POD STROPEM,
PP-HT+TI-MW
— SVOVNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, ZAVĚŠENÉ POD STROPEM,
NEREZ+TI-MW
- - - SVOVNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, VEDENÉ NAD PODL./POD STROPEM
V 1.PP, PP-HT
- - - SVOVNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, VEDENÉ NAD PODL./POD STROPEM
V 1.PP, PP-HT
5–K110 STÁVAJÍCÍ INSTALACE
— — — HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
P.U. POŽÁRNÍ UCPÁVKA/MANŽETA

±0,000 = 396,07 m n.m. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP BUDOVY G)

Generální projektant: Tomický & Maršálek www.a-tomic.cz				Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor:  Nemocnice Písek, a.s. Karta Čapka 588 397 01 Písek	
Název stavby: NEMOCNICE PÍSEK, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY LŮŽKOVÝCH JEDNOTEK INTERNY V BUDOVĚ G				Zakázkové číslo: DPS 13-2023		Přítel:	
				Datum: 04-2024			
				Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Zpracovatel: HP consult s.r.o., Durdáková 5, Brno 613 00 Tel: +420 542 219 165, +420 739 556 045 E-mail: hpconsult@swcom.cz		Oddíl: ZTI		Autorizace: Ing. Ladislav Pílař <small>Digitálně podepsal Ing. Ladislav Pílař DN: cn=Z, o=Česká republika, ou=Ministerstvo zdravotnictví, ou=Státní úřad pro jadernou bezpečnost, ou=Úřad pro jadernou bezpečnost, ou=Ing. Ladislav Pílař, email=ladislav.pilar@nemocnice-pisek.cz, c=CZ Datum: 2024.09.16 15:19:01 +0200</small>			
Odpovědný projektant: ING. LADISLAV PÍLAŘ 		Vypracoval: EVA SZABOVÁ 		Kontroloval: ING. LADISLAV PÍLAŘ 			
Objekt: SO 01 - BUDOVA G							
Název přílohy: PŮDORYS 4.NP - KANALIZACE				Označení přílohy: D.1.01.4a-105		Formát: 10x44 Měřítko: 1:50	