

LEGENDA:


- ROZVOD STUDENÉ VODY, NEREZ LISOVANÝ SPOJ+TI-MW  
ROZVOD TEPLÉ VODY, NEREZ LISOVANÝ SPOJ+TI-MW  
ROZVOD CÍRKULACE, NEREZ LISOVANÝ SPOJ+TI-MW  
ROZVOD POŽÁRNÍ VODY, POZINK, LISOVANÝ SPOJ+TI-MW

INSTALACE – VÝHLED

INSTALACE – STÁVAJÍCÍ



NOVÉ STOUPAČKY VODOVODU, NEREZ LISOVANÝ SPOJ+TI-MW



NOVÉ STOUPAČKY POŽÁRNÍHO VODOVODU, POZINK, LIOVANÝ .SPOJ+TI-MW

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

P.U. POŽÁRNÍ UCPÁVKA/MANŽETA

P.B. PEVNÝ BOD

POZNÁMKY:

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY POTRUBÍ ZTI  
NUTNO PROVĚŘIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ  
TLOUŠTKY TEPELNÉ IZOLACE UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ  
ROZESTUPY ZÁVĚSŮ UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

PROVIZORNÍ PROPOJE:  
VE FÁZI 1 BUDE PONECHÁNO 3.NP STÁVAJÍCÍ, 2.NP A 4.NP BUDOU PROVEDENY NOVĚ.  
VODOVODNÍ POTRUBÍ ZE 3.NP BUDE PŘES UZÁVĚRY S VYPOUŠTĚNÍM (PROVOZNÍ UZÁVĚRY)  
PŘEPOJENO NA NOVÉ INSTALACE 2.NP.  
VE FÁZI 2 BUDE PROVIZORNÍ PROPOJENÍ ZRUŠENO.TAK, ŽE UZÁVĚRY SLOUŽÍCÍ PRO  
PROVIZORNÍ NÁPOJENÍ 3.NP BUDOU UZÁVŘENY, POTRUBÍ BUDE VYPUŠTĚNO A ODPOJENO.  
OVĚŘENÍ TRAS A DIMENZÍ STÁVAJÍCÍCH INSTALACÍ BUDE PROVEDENO V RÁMCÍ BOURACÍCH  
PRACÍ PROVÁDĚNÝCH V 1.NP A VE 2.NP.

VÝŠKY NÁPOJENÍ:

WCx v = +1,00m DLE MONTÁŽNÍHO MODULU  
Ux, Dx v = +1,15m  
VYL v = +1,150m  
Sx v = +1,150m  
M,Pr v = +0,600m

OSTATNÍ DLE MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ TECHNOLOGIE

±0,000 = 396,07 m n.m. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP BUDOVY G)

Generální projektant: Tomický & Maršík www.a-tomic.cz		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor: <div>NEMOCNICE PÍSEK</div> Nemocnice Písek, a.s. Karta Čapka 589 397 01 Písek				
Název stavby: <b>NEMOCNICE PÍSEK, a.s.</b> <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY LŮŽKOVÝCH JEDNOTEK INTERNY V BUDOVĚ G</b>				Zakázkové číslo:		DPS 13-2023	Paré:	
				Datum:		04-2024		
				Stupeň:		PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Zpracovatel: HP consult s.r.o., Durdáčkova 5, Brno 613 00 Tel.: +420 542 219 165, +420 739 556 045 E-mail: hpconsult@seznam.cz		Oddíl: <b>ZTI</b>		Autorizace: <div>Ing. Ladislav Pilař</div> <div><small>Doplnění podpisu Ing. Ladislav Pilař DN: c=CZ, 2.5.4.97.NPŘEZ-45770743, o=Ceska komora autorizovaných inženýrů a technických pracovníků ve výstavbě, ou=Elektronická autorizace registru, ou=100682, cn=Ing. Ladislav Pilař, sn=Pilař, givenName=Ladislav, serialNumber=P157346, st=cs, title=TI02, TV02 Datum: 2024.09.16 13:24:04 +0200</small></div>				
Odpovědný projektant: ING. LADISLAV PILAŘ		Vyraboval: EVA SZABOVÁ		Kontroloval: ING. LADISLAV PILAŘ				
Objekt: SO 01 - BUDOVA G								
Název přílohy: PŮDORYS 3.NP - VODOVOD - FÁZE 1		Označení přílohy: <b>D.1.01.4a-206</b>				Formát: 8x4 Měřítko: 1:50		