

- LEGENDA
- 1) ZPŮSOB ZAPROJEKOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ SLP JE UVEDEN VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHEMATA SLP".
 - 2) LEGENDA K POUŽITÝM KABELŮM A K NOSNÉMU MATERIÁLU JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ SLP JE UVEDENA VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHEMATA SLP".
 - 3) POUŽITÉ ZNAČKY JSOU UVEDENY VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHEMATA SLP".
 - 4) LEGENDA K POPISU ZÁSUVK SK JE UVEDENA VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHEMATA SLP".

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN-S (ÚSTŘEDNÝ, ROZVADĚČE)
MALE NAPĚTÍ, SELV (STRANA ROZVODŮ SK, EVY, JČ, STA, KZ)
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 - OCHRANA IZOLACI ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 - OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI
 - OCHRANA PŘI PORUŠĚ
 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
 - OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM
- PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

±0,000 = 396,07 m.n.m. (ÚROVEŇ PODLAHY 1NP BUDOVY G)

Generální projektant: Tomáš & Marieřik www.abnmc.cz		Hlavní řešný projekt: ING. PETER TOMÍČEK délka autorizace 1004721 odbor autorizace PPO		Investor: Nemocnice Písek, a.s. Karlův Cestka 589 397 01 Písek	
Název stavby: NEMOCNICE PÍSEK, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY LŮŽKOVÝCH JEDNOTEK INTERNY V BUDOVĚ G		Začátkové číslo: DPS-13-2023		Příloha: D.1.01.4d-208	
Zpracovatel: ŘÍŠKLETOŘ Ing. Miroslav ŘEK Křemževeská 450/100 Tél.: +420 541 235 788 E-mail: projekce@rijskleton.cz		Ověřitel: ING. MIROSLAV ŘEK		Datum: 04-2024	
Odpovědný projektant: ING. MIROSLAV ŘEK		Výpočet: ING. MIROSLAV ŘEK		Suplex: PROJEKOVÁNÍ STAVBY	
Objekt: SO 01 - BUDOVA G		Ověřitel: ING. MIROSLAV ŘEK		Autizace:	
Název přílohy: PJDORVS 3.NP - KZ		Ověřitel: ING. MIROSLAV ŘEK		Formát: 5	
				Měřítko: 1	