



POUŽITÉ ZNAČKY

-  REPROD. NZS NÁSTĚNNÝ
-  REPROD. NZS STROPNÍ, PODHLEDOVÝ


POZNÁMKA

----- OZVUČOVACÍ LINKY – KABELY "PFD"




PFD – KABEL 2x1,5 TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2(c0)s1d1, P30-R
KABELY JSOU PŘÍCHYCOVÁNY PEVNĚ KE STAVEBNÍ KONSTRUKCI DLE NORMOVÉ INSTALACE
POKUD NEJÍ UVEDENO JINAK.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN-S (ÚSTŘEDNÁ EPS, NZS)
2-24VDC, SELV (STRANA ROZVODŮ EPS)
2-100VAC, SELV (STRANA ROZVODŮ NZS)
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 - OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 - OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI
 - OCHRANA PŘI PORUŠĚ
 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
 - OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM
- PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51, VZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ



±0,000 = 396,07 m.n.m. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP BUDOVY G)

Generální projektant: Tomáš & Marjánka www.a-tomic.cz				Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMIČKÝ číslo autorizace 1004721 odbor autorizace IP00		Investor: <div>NEMOCNICE PÍSEK</div> <div>Nemocnice Písek, a.s. Kališ Čapka 589 397 01 Písek</div>		
Název stavby: NEMOCNICE PÍSEK, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY LŮŽKOVÝCH JEDNOTEK INTERNY V BUDOVĚ G				Zadávací číslo:		DPS 13-2023		Paré:
				Datum:		04-2024		
				Stupeň:		PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Zpracovatel: R.M.Elektro - Ing. Miroslav Rek Křenová 60, 602 00 Brno Tel.: +420 541 235 788 E-mail: projekce@rmelektro.cz		Oddíl: EPS a NZS		Autorizace:				
Odpovědný projektant: ING. MIROSLAV REK 		Výpracoval: ING. MIROSLAV REK		Kontroloval: ING. MIROSLAV REK				
Objekt: SO 01 - BUDOVA G								
Název přílohy: PŮDORÝS 2.NP - NZS		Označení přílohy: D.1.01.4h-207		Formát: A4x4		Měřítko: 1:100		