



- P** Jednopolový vypínač 10A/IP20/IP44
Zásuvka 230V, 16A/IP20/IP44
Vývod 230V
Vývod 400V

el rozvody : pevně po el roštech

SOUSTAVA: TN-S--50Hz-230/400V

OCHRANA P.N.D.: SAMOČINNÝM ODP.OD SÍTĚ

zvyšená : pospojením , uzemněním, proudovým chráničem

PROSTŘEDÍ : DLE ČSN 33 2000-5-51 ed3 - normální

Generální projektant:		Hlavní inženýr projektu:		Investor:	
Tomický & Marňák www.a-tomic.cz		ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace: 1004721 0001 autorizace IP00		Nemocnice Písek, a.s. Kata Čapka 589 397 23 Písek	
Název stavby:		Nemocnice Písek, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY UŽKOVÝCH JEDNOTEK INTERNY V BUDOVĚ G		Zakázkové číslo:	
				DPŠ 13-2023	
				Datum:	
				04-2024	
				Supař:	
				PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Zpracovatel:		Oddíl:		Autorizace:	
ING. FRANTIŠEK MRÁZ Lidská 144, Č. Budějovice tel: +420 802 146 897		EL			
Odpovědný projektant:		Výpracoval:		Kontroloval:	
ING. FRANTIŠEK MRÁZ		ING. FRANTIŠEK MRÁZ			
Objekt:		SO 01 - BUDOVA G			
Název přílohy:		PŮDORYS 4.NP - strojovna VZT		Označení:	
				D.1.01.4c-105	
				Formát: 8x44	
				Měřítko: 1:50	