

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 11 ze dne 21. 5. 2025

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Parkoviště pro zaměstnance a heliport

Evidenční číslo zakázky: Z2025-015671

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice, a.s.**
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
IČO: 26068877

Dotaz č. 1:


V technické zprávě [SO05_D1410_Nemocnice_VH_DVZ-ZTI-Technicka_zprava](#) je uvedeno, že „Stávající splašková kanalizace pod novou budovou bude zrušena a vyjmuta ze země“ a „Stávající rušená dešťová kanalizace bude zrušena a vyjmuta ze země“. Ve výkaze výměr jsme našli pouze jednu položku pro rušení stávající kanalizace, a to v délce 30 m. Dle situace [SO05_D1411_Nemocnice_VH_DVZ-ZTI-Situace_OPRAVA](#). Je však celková délka rušených stok výrazně, až řádově, větší. Může zadavatel doplnit a opravit výkaz výměr tak, aby zohledňoval celkovou délku rušených stávajících kanalizací?

Odpověď:

Vyjmuty ze země budou pouze kanalizace v uvedeném rozsahu dle soupisu prací – tj. v délce 30 m. Ostatní rušené větve stávajících kanalizačních rozvodů nebudou ze země vyjímány a proto nejsou zahrnuty v soupisu prací.

Dotaz č. 2:

Též je ve výše uvedené situaci naznačeno odstranění cca 50 bm vodovodního řádu s minimálně jedním, možná dvěma hydranty. Je toto předmětem nabídky? Pokud ano, doplní zadavatel do VV?



Odpověď:

Odstranění stávajícího podzemního vodovodního potrubí není po jeho odpojení předpokládáno a není proto předmětem soupisu prací a tedy nebude ani součástí nabídky dodavatelů. Odstraněn bude pouze jeden hydrant (druhý je mimo stavbu a bude zachován), ale odstranění

tohoto hydrantu provede objednatel před zahájením stavby, a proto ani tyto práce nejsou součástí soupisu prací.

Přílohy:

- bez příloh

V Českých Budějovicích

21. 5. 2025