PLOCHY:

8.511,075 m2 parkoviště v 1.NP

243 stání

s20 4x2,8 m (Fo) · s21 · s22 · s23 · s24 · s25 70x2,8 m (Fo) · s26 · s27 · s28 · s29 · s30 · s31 · s32 · s01 · s02 · s03 37x2,8 m (Fo) · s04 · s05 · s06 · s07 · s08 · s09 · s10 · s11 · s12 · s13 · s14 75x2,8 m (Fo) · s15 · s16 · s17 · s18 · s19

d=4,4m · 65x2,8 m (Fo) · d=4m · d=3,4m

15 míst · 5 míst · 3 místa · 11 míst · 24 míst · 18 míst · 9 míst · 8 míst

98/2=49m · 76/2=38m · 94/2=47m · 120/2=60m

13200 · 8400 · 11450 · 11200 · 11050 · 11300 · 12700

E=92 u=2up · E=220 u=2up

min 1,1m · 1,1m · 0,9m

Pouze zábradlí
Schodiště nemá stěny

ocelové schodiště R15DP1

ČCHUC-II.

dveře budou napojené na EPS
v příladě vyhlášení všeobecného poplachu dojde k odblokování dveří

závora napojená na EPS
zdvížení v případě vyhlášení všeobecného poplachu

zvýšený okraj ze zámkové dlažby

VJEZD
VÝJEZD
GARÁŽ

požární rolety
každá má velikost pod 25m2
každá má požární odolnost EW30DP3-C

1.NP
2x požární roleta
3100x2600 mm
požární uzávěr
odolnost EW30DP3-C

rampa, sjezd dolů z 2.NP

rampa, výjezd nahoru do 2.NP

N2.01-I.

N1.06-III.

1-20
Nepřístupná Plocha (dutina) pod rampou
107,72 m

1-18
Technická místnost
34,50 m

EW30DP3-C

obě rolety mají vlastní záložní bateriový zdroj
obě rolety jsou napojené na EPS
obě rolety se zatahují v případě vyhlášení všeobecného poplachu

tlačítko pro ruční vytažení obou rolet
slouží pro potřeby HZS

CS
TS

OPPO
OSP
KTPO
Tablo

volný koridor

24 míst

dveře budou napojené na EPS
v příladě vyhlášení všeobecného poplachu dojde k odblokování dveří

dočasná ocelová konstrukce pro ochranu parkovišť během stavby

kompenzace parovodu

energo centrum NN, VN, TS

energo centrum výměník

rozdělení průvlaků
- průvlaky prefa
- průvlaky ocelové

podjezdná výška pod průvlaky je 2,6 m a 2,8 m

kapacita
1.NP 243 parkovacích míst
2.NP 263 parkovacích míst
3.NP 269 parkovacích míst
---
celkem 775 parkovacích míst

nouzový výjezd z parkoviště

nouzový výjezd / výjezd

exteriér

příjezd sanitek

výjezd sanitek

sloup podepírající krček

čistá průchozí šířka 1100 mm a více

vodorovně posuvné dveře mají vlastní záložní bateriový zdroj
EPS dveře neotevírá, dveře fungují na fotobuňku

zde nouzové osvětlení, které svítí nepřetržitě i mimo dobu požáru

N1.01-I.
246 stání, E=123

ze strany garáže je zateplení vždy minerální izolace

sociály mohou být součástí PU hromadné garáže

schodiště šířka nad 1,1m

N1.03-III. · N1.04-III. · N1.02-III.

V1-II. · V2-II.

CHUC A-II.

dveře pro větrání CHUC (min 2 m2)
otevírá EPS
dveře mají vlastní bateriový zdroj

dveře budou napojené na EPS
v příladě vyhlášení všeobecného poplachu dojde k odblokování dveří

2x svislé kanalizační potrubí Ř150 mm
dešťové kanalizace, elektricky vyhřívané

demolice stávající stěna (plot) kolem parkoviště

9 míst pro parkování ze strany areálu

kolostav, běžná kola (nejsou zde elektrokola)

ZV-01, oplocení parkoviště

UT 388,96 · UT 388,37 · UT 388,47 · UT 388,80 · UT 389,05 · UT 389,06

l=	Délka únikové cesty v metrech
E=	Počet osob dle ČSN 73 0818
u=	Počet únikových pruhů dle ČSN 73 0802
→	Směr úniku z aktuálního podlaží
P	Panikové kování (klika) dle ČSN EN179
	Přenosný hasicí přístroj práškový 183B 6 kg
	Přenosný hasicí přístroj práškový 21A/113B 6 kg
	Siréna EPS
R	Ruční hlásič EPS U tlačítka bude nápis Aktivace požárního větrání, stiskni při požáru Tlačítko aktivuje sirény v garážích a otevře vodorovné posuvné dveře mezi CHUC a exteriérem
T	Ruční tlačítko pro otevření vodorovně posuvných dveří
OPPO	Obslužný panel požární ochrany
OSP	Obslužný a signalizační panel tablo EPS)
KTPO	Klíčový trezor požární ochrany
EPS	Elektrická požární signalizace
	Zábleskový maják
	Nouzové osvětlení dle CSN EN 1838

modrá hranice PU je pro CHUC
černá hranice PU je pro garáže
zelená hranice PU je pro instalační šachty
červená hranice PU je pro ostatní PU

AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
Vypracoval	Odpovědný projektant Profese PBR: Ing. R. Meinel	Architekt	
Název akce: PARKOVIŠTĚ PRO ZAMĚSTNANCE A HELIPORT		Obecní ú řad	České Budějovice
		Krajský ú řad	Jihočeský
		Datum	06/2025
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice		Formát	841x1189
		M měřítko	1:120
		Číslo zakázky	2024-062
Investor: Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 87 České Budějovice		Stupe ň DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁM ĚRU	
Část: Požárně bezpečnostní řešení stavby P říloha: 1.NP		Číslo výkresu	01