

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 18 ze dne 3. 7. 2025

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Parkoviště pro zaměstnance a heliport

Evidenční číslo zakázky: Z2025-015671

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice, a.s.**
 Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
 IČO: 26068877

Dotaz č. 1:

V Soupisu prací V7 ze dne 20.6.2025 jsou na listu D.1.1 - Architektonicko-stavební část v oddíle 9 *Ostatní konstrukce a práce, bourání* doplněny následující položky (ve výkresové dokumentaci jsme je nenalezli):

95	K	953966122	Montáž ochranného rohového profilu do zdravotnických zařízení na stěnu pomocí hmoždinek včetně ukončovacích systémových profilů, antibakteriální	m	52,000
	VV		"1.NP" 2*8		16,000
	VV		"2.NP" 2*8		16,000
	VV		"3.NP" 2*10		20,000
	VV		Součet		52,000
96	M	5534305X	profil ochranný rohový z antibakteriální vinyl tl 2,5mm uchycený na al konstrukci, š křídla 76mm, do v 2m, úhel 90°, Bs2d0	m	57,200
	VV		52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		57,200
97	K	953992103	Montáž chrániče stěn samolepicího pěnového	m2	502,000
	VV		OCHRANA SLOUPŮ		
	VV		"1.NP" 2*1*85		170,000
	VV		"2.NP" 2*1*83		166,000
	VV		"3.NP" 2*1*83		166,000
	VV		Součet		502,000
98	M	56288815	chránič stěn pěnový pruho vaný samolepicí	m2	502,000

Zároveň jsou na list D.2 - Zpevněné plochy a komunikace v oddíle 91 *Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací* vykazány následující položky

186	K	915231116_9	Dopravní značení žltuočerné pruhy do výšky 1,1m, retroreflexní žlutý/černý plast	m2	563,090
	VV		"Z9 (V=1,1m)"(181+168,4+162,5)*1,1		563,090
187	K	915621111_9	Předznačení pro značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné žltuočerné pruhy	m2	563,090
	VV		"Z9 (V=1,1m)"(181+168,4+162,5)*1,1		563,090

Dle výkresu DPS_2025_06_03-D.1.1.2.8_GARAZE:

„Všechny sloupy a vyčnívající rohy budou opatřeny výstražným nátěrem. Provedení dle TP65 (Zásady pro dopravní značení), značka Z9 - Žluté a černé pruhy. Retroreflexní provedení, šířka pruhu 8cm, sklon 45°.“

Žádáme o prověření, zda se nejedná o duplicitu a případně o opravu výpisu prací.

Odpověď:

Nejedná se o duplicitní položky, protože s výstražným nátěrem výšky 1,1 m je uvažováno až nad žlutočernými chrániči sloupů. Tyto chrániče budou umístěny od výšky 0,1 m nad podlahou a mají výšku 1,0 m a teprve nad nimi bude v položkách č. 186 a 187 uvedený 1,1 m vysoký výstražný nátěr dle specifikace na výkresu č. D.1.1.2.8 - tzn. že tento nátěr bude proveden až od výšky 1,1 m do výšky 2,2 m nad podlahou. Co se týká položek č. 95 a 96, tak jde o celkem 26 ks ochranných rohů výšky 2,0 m umístěných v objektu „věže“, takže ani v tomto případě nejde o duplicitní položky s položkami č. 97 a 98, které řeší ochranné prvky na sloupech u parkovacích míst.

Přílohy:

- bez příloh

V Českých Budějovicích

3. 7. 2025