

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: „Výstavba 5G sítě včetně zajištění konektivity a podpory dodané sítě“

Název: **Nemocnice Strakonice, a.s.**
Sídlo: Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice 1
IČO: 26095181
DIČ: CZ699005400
Zastoupený: MUDr. Bc. Tomášem Fialou, MBA
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html

Otevřené nadlimitní řízení s názvem „Výstavba 5G sítě včetně zajištění konektivity a podpory dodané sítě“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Zadavatel dne 8. 7. 2025 obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce, na jejímž základě poskytuje toto vysvětlení č. 1.

Žádost o vysvětlení č. 1

DOTAZ č.1:

na základě podrobného prostudování zadávací dokumentace bychom Vás rádi požádali o upřesnění některých požadavků uvedených v příloze NemST_VZ01_P04_ZD_Specifikace 5G MPN, které se jeví jako vzájemně rozporné nebo technicky nerealizovatelné v rámci aktuálních možností trhu:

1. Řádek 1.1 – Zadavatel požaduje dodávku zařízení typu SA (Stand Alone) privátní 5G síť s vysokou redundancí, lokalizací a vlastním CORE, oddělenou od veřejné mobilní sítě.
2. Řádek 1.10 – Zároveň Zadavatel požaduje dodávku zařízení typu MOCN (Multi Operator Core Network) s DAS 5G, tedy vysílání jak privátní, tak veřejné sítě. Tato funkcionality však v současnosti není dostupná u žádného z operátorů na českém trhu a dle našich informací nebude dostupná ani do konce roku (v rámci požadované doby dodání). Navíc by se jednalo o hybridní řešení, nikoli čistě privátní síť typu SA, jak je uvedeno v bodě 1.1.
3. Řádek 3.12 – Zadavatel požaduje podporu hlasových služeb, což není možné v rámci čisté SA privátní sítě, která podporuje pouze datové přenosy. Opět by se jednalo o hybridní řešení s využitím veřejné sítě operátora.
4. Řádek 3.19 – Není přípustný monitoring z cloudových serverů – tuto funkcionalitu účastník nabízí pouze v případě využití veřejné sítě operátora – tedy za předpokladu dodávky hybridního řešení.

Z výše uvedeného vyplývá, že některé požadavky se vzájemně vylučují, případně nejsou v současné době technicky realizovatelné v požadovaném časovém horizontu. Žádáme proto Zadavatele o upřesnění, zda má být výsledné řešení:

- čistě privátní SA síť, bez napojení na veřejnou síť a bez hlasových služeb, nebo
- hybridní řešení s využitím veřejné sítě operátora, které by umožnilo hlasové služby, monitoring z cloudu a případně i MOCN?

ODPOVĚĎ č. 1

Ad 1): Zadavatel požaduje, aby se jednalo o 5G privátní síť, a to nezávislou na jakékoli veřejné síti – zadavatel tak požaduje SA řešení.

Ad 2): Zadavatel dále požaduje, aby tato privátní síť umožňovala napojení rádiové části pro MOCN tak, aby bylo možné zajistit dokrytí určitých míst v budoucnu například pro veřejnost. V současné chvíli tak není požadováno hybridní řešení.

Ad 3): Během předběžných konzultací bylo zadavatelem zjištěno že VoNR technologie v rámci 5G privátní sítí SA je již na českém trhu dostupná, proto tento požadavek trvá. Cílem je získat náhradu a nezávislost na veřejných službách v rámci uceleného řešení 5G privátní sítě i pro hlasové služby. **Požadavek na podporu hlasových služeb tak trvá.**

Ad 4): Monitorovací nástroje privátní sítě musí být umístěny ve stejné lokalitě jako je umístěna síť samotná, a to alespoň pro řídicí prvky sítě (CORE). Rádiové části mohou být monitorovány i vzdáleně, přičemž běh takového nástroje musí být zajištěn v datovém centru na území ČR. Zároveň bude možné, v případě požadavku Zadavatele, nainstalovat je i v lokalitě poskytovatele, obdobně jako pro řídicí prvky sítě.

S ohledem na obsah podaného vysvětlení č. 1 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to o 5 dní. Zadavatel tedy stanovuje nový termín pro podání nabídek, a to dne 5. 8. 2025 do 10:00 hod.

V Praze dne (dle elektronického podpisu)

Mgr. Lubor Šída, jednatel
Správa veřejných zakázek s.r.o.