

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2**

dle ustanovení § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**Veřejná zakázka:** Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, a.s.  
**Etapa II – vnitřní prostory 1. NP pavilon interních oborů**

**ZADAVATEL**

Název zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.  
Sídlo: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor  
IČ: 26095203  
DIČ: CZ699005400  
Zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva

Profil zadavatele: [https://ezak.jihnem.cz/profile\\_display\\_208.html](https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html)  
(dále jen „zadavatel“)

Otevřené podlimitní řízení s názvem „**Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, a.s. Etapa II – vnitřní prostory 1. NP pavilon interních oborů**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 19. 11. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v následujícím znění:

Žádost o vysvětlení:

*tím, že ke slaboproudu je pouze jeden půdorys bez bližších informací a technické zprávy, tak není zřejmé o jaké systémy se jedná kvůli návaznostem:*

**DOTAZ č. 1:**

*Jaký je provozovaný systém EPS a kdo je správcem systému? Protože podle výkazu výměr je nutná úprava ústředny EPS a její doprogramování.*

**ODPOVĚď č. 1:**

Zadavatel upřesňuje, že v celé Nemocnici Tábor je EPS SIEMENS Cerberus a správcem systému je TELECOM21CB s.r.o..

**DOTAZ č. 2:**

*Dále jaký je systém Evakuačního rozhlasu, kde je také nutné doplnění a rozšíření centrály evakuačního rozhlasu.*

**ODPOVĚď č. 2:**

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o evakuační rozhlas Bosch Paviro.

**DOTAZ č. 3:**

*Dále systém sestra + pacient, zda má být nový systém autonomní jen pro urgentní příjem a nebo zda se bude napojovat do systému provozovaného v nemocnici, případně jaký systém nemocnice provozuje?*

**ODPOVĚď č. 3:**

Zadavatel upřesňuje, že se jedná v rámci stavby urgentu o autonomní systém, přičemž v Nemocnici Tábor je v největší míře používán systém CODACO HCC-07IP.

Přílohou tohoto vysvětlení č. 2 je Technická zpráva ke slaboproudým systémům.

Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn tj. 5. 12. 2025 do 10.00 hod.

Přílohy vysvětlení:

- Technická zpráva slaboproudé systémy

V Táboře (datum dle elektronického podpisu)

---

Ing. Miroslav Kubeš  
ekonomický náměstek