POZNÁMKY:

VÝŠKOVÉ A SMĚROVÉ POLOHY ROZVODŮ ZTI MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNY
PO KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI!

VŠECHNY PROSTUPY PLASTOVÉHO POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ
PRO DIMENZE DN100 A VĚTŠÍ BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETOU
OSTATNÍ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ BUDOU VYPLĚNY
PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM!

VŠECHNA REVIZNÍ DVÍŘKA OSADIT V SOULADU S PROJEKTEM INTERIÉRU!

NAPOJENÍ KUCHYŇSKÝCH LINEK A KOUPELEN NA ROZVODY ZTI BUDE
PROVEDENO DLE PŘÁNÍ INVESTORA ALE V SOULADUDU S PROJEKTEM ZTI!

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ, PŘED NAPOJENÍM NUTNO ZJISTIT DRUH MÉDIA

VODOVODNÍ POTRUBÍ SV, TV A CV NAVRŽENO PLASTOVÉ PN 20.
VODOVODNÍ POTRUBÍ PO CELÉ DÉLCE OPATŘIT IZOLAČNÍMI NÁVLEKY.
TLOUŠŤKA IZOLACE MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 193/2007 Sb. – DO DN 20=TL. IZOLACE 20mm,
PRO DN 25–32=TL. IZOLACE 30mm, PRO DN 40–100=TL. IZOLACE ROVNA DN.

U STÁVAJÍCÍHO ROZVODU JSOU UVEDENÉ DIMENZE MIN. POTŘEBNÉ PRO NOVÉ NAPOJENÍ
JEDNOTLIVÝCH STOUPAČEK A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
V PŘÍPADĚ, KDY STÁVAJÍCÍ DIMENZE BUDOU NEDOSTATEČNÉ, NUTNO PROVÉST VÝMĚNU

HYDRANTOVÁ STOUPAČKA H1 STÁVAJÍCÍ. VŠECHNY HYDRANTOVÉ SYSTÉMY BUDOU OSAZENY NOVÉ
POŽÁRNÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE Z OCEL. POZINK. POTRUBÍ.

POZN.1 MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY

LEGENDA ZTI:

- studená voda
- teplá voda
- cirkulace
- požární voda
- (V2) stoupačka

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U – UMYVADLO + baterie umyvadlová stojánková páková + sifon DN40 + 2 x připojovací hadičky + 2 x rohový ventil

Um – UMÝVÁTKO + baterie umyvadlová stojánková páková + sifon DN40 + 2 x připojovací hadičky + 2 x rohový ventil

Ui – UMYVADLO ZTP + baterie umyvadlová nástěnná páková, rozteč 150 mm, plochě ramínko 210 mm + sifon DN40 (prostorově úsporný)

Kz – KLOZET závěsný (horní hr.mísy 500 mm nad ČP) + horní ovládací tlačítko + splachovací podomítková souprava na stěnu + sedátko

Kzi – KLOZET závěsný ZTP (horní hr.mísy 520 mm nad ČP) + horní ovládací tlačítko + splachovací podomítková souprava na stěnu + sedátko

JD – DŘEZ kuchyňský (dodávka stavby) + stojánková baterie dřezová + plastový sifon DN50 + 2x rohový ventil

Sp – SPRCHOVÝ KOUT (vanička) + zástěna + nástěnná sprchová baterie + sifon pro vaničku

Sp,V50 – SPRCHOVÝ KOUT + PODLAHOVÁ VPUSŤ se svislým odpadem DN50 pro podlahovou krytinu PVC + nástěnná sprchová baterie rozteč 150 mm + hadice sprchová 200 cm

Pi – PISOÁR s automatickým splachováním + zdroj napájení dle EI + zápachová uzávěrka pisoárová DN40

Vk – VÝLEVKA s nástěnnou splachovací nádobkou + baterie dřezová nástěnná páková, rozteč 150 mm, ploché ramínko 210 mm + rohový ventil

Vk nerezová – VÝLEVKA nerezová (horní hr. max 400 mm nad ČP) + baterie sprchová nástěnná páková, rozteč 150 mm + hadice sprchová 250 mm

Varná nádoba – rohový ventil

TABULKA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL	PLOCHA (m2)
6.01	PŮDNÍ PROSTOR	286,6
6.02	TZB	107,3
6.03	PŮDNÍ PROSTOR	34,68
6.04	VÝTAH	6,2
6.05	NÁSLEDNÉ VÝTAH	2,03
6.06	CHODBA	55,58
6.07	PŮDNÍ PROSTOR	4,65
6.08	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	21,75
6.09	TZB	22,78
6.10	TZB	21,21
6.11	WC PACIENTI ENI	9,1
6.12	AMBULANCE ONP	15,58
6.13	AMBULANCE ONP	19,52
6.14	WC PACIENTI MUI	9,1
6.15	SEKRETARIÁT ONP	15,54
6.16	PRIMÁŘ ONP	15,54
6.17	HYG. ZÁZEMÍ PRIMÁŘ	3,28
6.18	SLUŽEBNÍ POKOJ SANITÁŘ	14,41
6.19	HYG. ZÁZEMÍ SANITÁŘI	3,28
6.20	SLUŽEBNÍ POKOJ LÉKAŘI	13,09
6.21	HYG. ZÁZEMÍ LÉKAŘI	3,29
6.22	ZASEDACÍ MÍSTNOST	35,25
6.23	LÉKAŘSKÝ POKOJ	13,91
6.24	WC ZAMĚSTNANCI	3,24
6.25	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,52
6.26	SKLAD	15,07
6.27	SKLAD	17,2
6.28	APARÁT	13,75
6.29	HYG. ZÁZEMÍ APARÁT	3,26
6.30	POKOJ	14,02
6.31	HYG. ZÁZEMÍ POKOJE	3,26
6.32	POKOJ	14,04
6.33	HYG. ZÁZEMÍ POKOJE	3,26
6.34	POKOJ	13,75
6.35	HYG. ZÁZEMÍ POKOJE	3,26
6.36	POKOJ	13,38
6.37	HYG. ZÁZEMÍ POKOJE	3,26
6.38a	CHODBA	29,88
6.38b	CHODBA	9,52
6.39	SKLAD	16,99
6.40	VÝTAH	6,48
6.41	CHODBA	13,98
6.42	ŠPS	12,24



VODOVOD – 6.NP



Vedoucí projektant: Ing.arch.Petr Prokop	Zodpovědný projektant: Ing.Romana Pouzarová	Vypracoval: Ing.Romana Pouzarová	ING. ROMANA POUZAROVÁ PROJEKTOVÁNÍ TZB Novotravská 22, 370 01 České Budějovice mobil: 723 615 399 e-mail: romana.pouzarova@volny.cz
Kraj: Jihočeský	St.ú.: České Budějovice	M.ú.: České Budějovice	
Stavebník: Nemocnice České Budějovice, a.s., B.Němcové 585/54, ČB			Formát: 6 A4
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU I NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE			Datum: 04/2019
			Účel: ZDS
			Č.zakázky:
Místo stavby: p.č. 1261, 1247/17, 1247/1, k.ú.České Budějovice 7			Měřítko: M 1:100
Profese: D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA			Číslo přílohy: 14 / Číslo paré:
Obsah výkresu: PŮDORYS 6.NP – VODOVOD			