Půdorys 5.NP - II.část

M 1:50



TABULKA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL	PLOCHA (M2)
5.29	CHIRURGIE	11,6
5.30	HYG. ZAŘÍZENÍ PERSONÁL	1,6
5.31	CHIRURGIE	8,9
5.32	HYG. ZAŘÍZENÍ PERSONÁL	1,6
5.33	CHIRURGIE	8,6
5.34	HYG. ZAŘÍZENÍ PERSONÁL	1,9
5.35	CHIRURGIE	11,6
5.36	HYG. ZAŘÍZENÍ PERSONÁL	1,6
5.37	CHIRURGIE	11,2
5.38	HYG. ZAŘÍZENÍ PERSONÁL	1,6
5.39	CHIRURGIE	8,6
5.40	HYG. ZAŘÍZENÍ PERSONÁL	1,9
5.41	CHIRURGIE	11,6
5.42	HYG. ZAŘÍZENÍ PERSONÁL	1,6
5.43	PŘÍSTĚLKA	5,8
5.44	CHIRURGIE	8,5
5.45	HYG. ZAŘÍZENÍ PERSONÁL	1,6
5.46	WC NAVŠTĚVY	1,6
5.47	PŘÍSTĚLKA VOZŮ	8,5
5.48	CHIRURGIE	11,6
5.49	ÚKLIDU	1,8
5.50	CHODBA	72
5.51	SCHODIŠTĚ	19,2
5.52	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,5
5.53	CHODBA	19,2
5.54	CHODBA	19,2
5.55	SKLAD	5,8
5.56	CHODBA	19,2

POZNÁMKA

- S.H. udává spodní hranu nad čistou podlahou
- V.O. udává výšku osy potrubí nad čistou podlahou
- VZT potrubí vedené ve strojovně a přívodní potrubí po celé délce bude u zařízení č. 1 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu
- VZT potrubí vedeně nad střechou objektu bude u zařízení č. 1,3,7 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do plechu
- VZT potrubí vedené v m.č. 2.26, 3.26, 4.26, 5.23 od požární klapky k instalační šachtě a v m.č. 5.21 a v půdním prostoru bude u zařízení č. 1 opatřeno požární izolací EI 30
- Nasávací a výfukové VZT potrubí a přívodní potrubí po celé délce bude u zařízení č. 2, 3, 4 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu
- VZT potrubí vedené v m.č. 1.01, 1.03 a 1.69 bude u zařízení č. 2 opatřeno požární izolací EI 30
- VZT potrubí vedené v m.č. 5.43, 5.44 a 5.48 bude u zařízení č. 3 opatřeno požární izolací EI 30
- VZT potrubí vedené v m.č. 1.35 bude u zařízení č. 4 opatřeno požární izolací EI 30
- VZT potrubí procházející půdním prostorem bude u zařízení č. 7 opatřeno požární izolací EI 30

Tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu
Tepelná izolace tl. 40 mm do plechu
Požární izolace EI30
Chladovody, vč. tepelné izolace
Úveře bez prahu + mezera 20 mm (alt. úveřní mřížka – dodávka stavby)
Požární klapka
PU Požární ucpávka pro VZT zařízení
SO Samostatný ovladač v místnosti k vnitřní chladicí jednotce
CO v m.č. Centrální ovladač v uvedené místnosti k vnitřní chladicí jednotce

VYPRACOVAL: Ing. Ladislav Váňa
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Ladislav Váňa
Ing. Ladislav Váňa
Větrná 132
370 01 Vráto
IČO: 76175481, DIČ: CZ7501051525
tel.: 605 158 381

INVESTOR: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice 7

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU I NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝKRES: Půdorys 5.NP - II.část

STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKA	19-15
DATUM	04/2019
FORMÁT	14 A4
MĚŘÍTKO	1:50
VÝKRES Č.	10