



Označení svítidla	Název	Světelné zdroje	Počet
C1	LED prachotěsné svítidlo, opalový PC kryt, IK08	1 x LED, 53W, 7200lm, IP65, 4000K	9
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo EXIT s pikogramem	1 x ETE/1W , 1W, 50lm, IP65, 4000K	2

zs1 – ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ
1x400V/16A, 2x230V/16A

STAVAJÍCÍ ELEKTRONINSTALACE V PROSTORU DA BUDE DEMONTOVÁNA
A NAHRAZENA ELEKTRONINSTALACÍ NOVOU
– OSVĚTLENÍ
– ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇE 1x400V/16A, 2x230V/16A

STAVAJÍCÍ ZEMNÍCI SOUSTAVA – PÁSEK FeZn30/4 BUDE ZACHOVÁNA

+0,00 = čistá podlaha 1.NP m.č. 1.02				
1m	2m			
		ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA HAVLČKOVA 247, 386 01 STRAKONICE TEL: 383 323 436, MOB: 777 732 201 EMAIL: SKALA@STAATELIER.CZ		
STUPĚN		stavební povolení a provádění stavby		
AKCE		ZAKAZKA		
Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachátce				
STAVEBNÍK		ZODP.		
Nemocnice Prachátce, a.s. Nebabovská 1015, 38301 Prachátce IČ: 26095165		ING.ARGH. ZBYNĚK SKALA PROJ. TEL. 777 732 201		
MÍSTO		VYPRAC.		
areál Nemocnice Prachátce pč.st.1873/1 - ku Prachátce D.1.4 - ELEKTROINSTALACE		MARTIN POČTA		
OBSAH		MĚŘITKO		
		DATUM		
		VYKRES		
PŮDORYS 1.NP OBŠ. 11 - ESI		01/2019		
		22		