

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: **Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s.**
Ev. číslo VVZ : Z2019-019111

ZADAVATEL

Název zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203
DIČ: CZ699005400
(dále jen „zadavatel“)

Zástupce zadavatele:

Název: Správa veřejných zakázek s.r.o.
Se sídlem: Pod Děvínem 2716/43, Smíchov, 150 00 Praha 5
Tel: +420 734 122 886
Email: info@spvz.cz

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem „**Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s.**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle ust. § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v otevřeném nadlimitním řízení.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 21. 6. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v následujícím znění:

DOTAZ Č. 1:

v Technické zprávě - Čl. 4 Specifikace motorgenerátoru je uvedeno:

"Původ motorgenerátoru vč. jeho hlavních komponent (motor, generátor a ovládací panel) bude kompletně dodán s certifikací pro EU."

Prosíme o vysvětlení, že tímto definujete požadavek na doložení certifikátu CE pro celé motorgenerátorové soustrojí, jak požaduje zákon, protože pak se certifikace CE vztahuje i na jeho části (motor, generátor, ovládací panel).

ODPOVĚĎ Č. 1:

Doložení certifikátu CE je předpokládáno pro celé soustrojí.

DOTAZ Č. 2:

Dále prosíme o doplnění zadávací dokumentace o hlukovou studii, na kterou je odkazováno v technické zprávě.

ODPOVĚĎ Č. 2:

Zadavatel doplňuje jako přílohu tohoto vysvětlení dokument – „Akustický posudek“.

Příloha č. 1: „Akustický posudek“

Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

V Praze dne 24. 6. 2019

Mgr. Lubor Šída, jednatel
Správa veřejných zakázek s.r.o.