POZNÁMKA

KÓTY JSOU OD ČISTÉ (OBLOŽENÉ) ZDI NEBO PODLAHY
TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2140 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V ČEŠTEHÉNKU
TOTO OZNAČENÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, UVEDENÁ ČSN JIŽ NENÍ V PLATNOSTI
TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2000-7-710 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V KRUŽNICI
TYP UVEDEN PODLE PŘÍLOHY B, TABULKY B.1
EL. ZÁSUVKY PRO OKLID NEJSOU V PROJEKTU ŘEŠENY
TYP A POPIS EL. ZÁSUVEK JE UVEDEN V PŘÍLOZE – ZNAČENÍ ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ
PŘÍSTĚNÝ SANITÁRNÍ VYBAVENÍ JSOU DODÁVKOU STAVBY VČETNĚ ARMATUR
DODÁVKOU STAVBY JSOU TAKÉ BATERIE A ODPADY K PRACOVNÍM LINKÁM
Ⓐ ELEKTROSTATICKY VODIVÁ UZEMNĚNÁ PODLAHA – VNITŘNÍ ODPOR V ROZSAHU 5×10^4 – 10^6 OHM
VŠECHNY VÝVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ VČETNĚ UKONČOVACÍCH PRVKŮ ŘEŠÍ PROJEKT MP
ČERVENĚ OZNAČENÉ ZAŘÍZENÍ – DODÁVKA LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
MODŘE OZNAČENÉ JSOU VÝVODY PRO LÉKAŘSKOU TECHNOLOGII

LEGENDA ZNAČEK

0 – KYSLÍK – PANEL NA STĚNĚ

LR – LŮŽKOVÁ RAMPA – HORNÍ HRANA 1700mm VÝSKO
1xKYSLÍK, 1xVAKUUM, EL.ZÁSUVKY 4xNF–0,5kW, 2xZ–0,2kVA, 2xDF–0,2kW, 2xPA, DOROZUMÍVÁNÍ SESTRA–PACIENT
1xDÁTOVÁ ZVOLZÁSUVKA RJ45, SVĚTLO PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ, MEDICLÍTY

MAC – MACERÁTOR m.č.6.072
EL.ZÁSUVKA 230V/16A – 1,1kW, SAMOSTATNÉ JIŠTĚNÍ
d1 VÝVOD STŘEDNÍ VODY 1/2", 800mm VÝŠKOVĚ, UKONČIT VENTILEM S NÁSTAVCEM NA HADICI
h1 ODPAD 2" PŘES SIFON, 600mm VÝŠKOVĚ

TV – VÝVOD TV + EL. ZÁSUVKA 230V – 2,2m VÝSKO

DETAILY

ZNAČENÍ ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ
21–223 MYŠKA PODLOŽNÍCH MIS

6.NP nástavba nad příjezdem sanitek



PAVEL BEDNAŘÍK ČLEN ČKAIT	Profesní část: PS 02 Lékařská technologie		
	Vypracoval: Pavel Bednařík	Odpovědný projektant: Pavel Bednařík	Autorizovaný inženýr: Pavel Bednařík
AGP	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 311 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz		
	Vypracoval: Ivan Kovich, Strojařová	Odpovědný projektant: Ivan Kovich, Strojařová	Archivace: Ing. Hajný
Název akce: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s. - Etapa C.1		Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s. (dříve)	
		Stupeň: DÚR	Datum: BŘEZEN 2019
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a přízemí sanitek)		Měřítko: 1:50	
		Číslo zakázky: 23 / 2017	
Investor: Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		Stupeň: Objekt	
Část: PS 02 Lékařská technologie		Číslo výkresu: LT - 9	
Příloha: 6.NP			