Vyznačení etap

- 1.etapa
- 2.etapa
- stávající provoz beze změny

S

LEGENDA

NAVRŽENÉ TRUBNÍ VEDENÍ - součástí SO 03.1

- **- splašková kanalizace - hrdlové potrubí**

POTRUBÍ (VČETNĚ TVAROVEK) Z ODHUČNĚNÉHO POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉHO PP TŘÍVRSTVÉHO

- **- splašková kanalizace - hrdlové potrubí**
- **- dešťová kanalizace - hrdlové potrubí**
- **- splašková kanalizace - připojovací potrubí**

POTRUBÍ (VČETNĚ TVAROVEK) Z NEREZOVÉHO POTRUBÍ + PROTIHLUKOVÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE

- **- splašková kanalizace - hrdlové potrubí**
- **- splašková kanalizace - připojovací potrubí**

ČK ČISTÍCÍ KUS

ZU ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA

CH ZAŘÍZENÍ CHLAZENÍ - PŘIPOJENÍ PŘES ZU : VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU A S PŘÍDAVNÝM UZÁVĚREM PROTI ZÁPACHU PRO SUCHÝ STAV, DN 40

POZNÁMKA :

Trubní rozvody (stoupací, svislé i připojovací potrubí) vnitřní splaškové i dešťové kanalizace (včetně tvarovek) budou provedeny z odhučněného potrubí polypropylenového PP třívrstvého. Pouze veškeré trubní rozvody odvádějící horkou vodu budou provedeny z nerezového potrubí opatřeného protihlukovou návlekovou izolací.
Pro připevnění potrubí používat pouze objímky s gumovou vložkou.
Veškeré prostupy ZTI požárně dělícími konstrukcemi musí být opatřeny protipožárními manžetami.
Připojení veškerých zařizovacích předmětů, odkanalizování zařízení VZT a technologických zařízení musí být provedeno přes zápachové uzávěrky.
Min. spád kanalizačních přípojek 3%.
Vzhledem k protiradonovému opatření musí být veškeré prostupy ZTI mezi podlahou a zemí plynotěsné - opatřeny těsnícími manžetami.
Stoupací potrubí musí být v nejnižším podlaží opatřeno min. 1,0 m nad podlahou čistícím kusem (ČK). ČK musí být přístupný dvířky.
Kanalizace musí být provedena dle ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace.

POZNÁMKA :

Dodavatel stavby je povinen při realizaci pracovat v koordinaci s dodavateli ostatních dotčených profesí a interiérového vybavení.
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny.
Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro investora. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, výkresové dokumentace, katalogu výrobců a specifikace materiálu.)
Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku.
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Je třeba dbát na to, že prováděná úprava nesmí omezit provoz zbytku areálu -tj. při bouracích pracích a demontážích je nutno postupovat s maximální opatrností, aby se zabránilo poškození potřebných rozvodů, konstrukcí...
Veškeré prostupy skrz požární stěny/ stropy/ příčky musejí být požárně utěsněny -viz projekt PBŘ.

1.PP - nástavba nad příjezdem sanitek



-3,60 = 388,92

Skalka 701
383 01 Prachatice
IČO 128 78 901

V l a d i m í r J i r á ň — **projektová činnost ve stavebnictví**
mobil: 605 153 729 — e-mail: v.jiran@gmail.com

Vypracoval	Odpovědný projektant	Autorizoval
Vladimír Jiráň	Vladimír Jiráň	Vladimír Jiráň

Název akce:	**Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH** **Nemocnice České Budějovice, a.s. - 1.ETAPA** **SO 01 a SO 02 Přístavba a nástavba pavilonu CH**	Obecní úřad	České Budějovice
		Krajský úřad	Jihočeský
		Datum	**05/2019**
Místo stavby:	**Areál Nemocnice České Budějovice** **(stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)**	Formát	1836 x 896
		Měřítko	1 : 50
		Číslo zakázky	
Investor:	Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Stupeň	**PS**
Část: Příloha:	**D.1.4.1 - ZTI** **D.1.4.1.2 - Kanalizace** **PŮDORYS 1.PP**	Číslo výkresu	**3**