POZNÁMKA :

Dodavatel stavby je povinen při realizaci pracovat s koordinací s dodavateli ostatních profesních částí a technologií stavby.
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobným pracem zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny.
Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně případnej, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy takové technologické postupy, které jsou nejvýhodnější z hlediska ceny, ale splňují všechny jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů jsou cena, která je výhodnější pro investora. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Součástí dodávky musí být veškeré [illegible] dokumentace ZŘ, technické zprávy, výkresové dokumentace, katalogy výrobků a specifikace materiálu.]
Použyte srovnávání specifikovaného materiálu není možné vyprecovat kvalitní náležku.
Povinností dodavatele je přizpůsobit specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výrobky doplnit a smontovat.
Pro účely ZŘ se za rovnocenné zpřesa nesmí omezit provoz chytky anebo ti, při bouracích pracích a demontážích je nutno postupovat s maximální opatrností, aby se zabránilo poškození potřebných rozvodů, konstrukcí..
Veškeré prostupy skrz požární stěny/ stropy/ příčky musejí být požárně odolávány viz popis PBŘ.

Vyznačení etap

- 1.etapa
- 2.etapa
- stávající provoz beze změny

S

LEGENDA

POTRUBÍ UČELNÉ TLAKOVÉHO (ODHLUČNĚNÉHO POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉHO PP TŘÍVRSTVÉHO
- splašková kanalizace - hrdlové potrubí
- dešťová kanalizace - hrdlové potrubí
- splašková kanalizace - přípojnový potrubí

POTRUBÍ UČELNÉ TLAKOVÉHO (NEREZOVÉHO POTRUBÍ + PROTIHLUKOVÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE
- splašková kanalizace - hrdlové potrubí
- splašková kanalizace - přípojnový potrubí

Ox OSTIO KLUS
Zo ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA

CH ZAŘÍZENÍ CHLAZENÍ - PŘÍPOJKA PŘES ZU - VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU A S PŘÍDAVNÝM UZÁVĚREM PROTI ZÁPACHU PRO SUCHÝ STAV, DN 40

up NOSNÝ PRVEK PRO UMYVADLA , PRO PŘEDSTĚNOVOU INSTALACI, KOTVENÝ DO PODLAHY, PRO STOJANKOVÉ ARMATURY , (ATYP. UPRAVEN PRO VÝŠKU NAD PODLAHOU 80 CM)

LEGENDA ZAŘIZOVACICH PŘEDMĚTŮ

CYTPIS VODOVODNICH ARMATUR VIZ. ČÁST VODOVOD)

KOTY ZGOU UVEDENY DO ČISTÉ ZDELOČENÉ (DO HEBO PODLAHY)

WC KLOZET KERAMICKÝ ZAVĚŠENÝ + NOSNÝ PRVEK (KOMPLET) + DVOUTLAČITKOVÉ SPLACHOVÁNÍ (VÝŠKA WC VČ. SEDÁTKA 45 CM NAD ČISTOU PODLAHOU - DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA)

WCI KLOZET KERAMICKÝ ZAVĚŠENÝ PRO ZTP + NOSNÝ PRVEK (KOMPLETO DVOUTLAČ, SPLACHOVÁNÍ + MADLO PEVNÉ DL. 80 CM, MADLO SKLOPNÉ DL. 80 CM - KOVOVÉ BÍLÉ

U UMYVADLO KERAMICKÉ 55 CM S 1 OTVOREM + SIFON Z CHROMOVANÉHO ABS (UMYVADLO KERAMICKÉ S 1 OTVOREM + SIFON Z CHROMOVANÉHO ABS + ZÁTKA CLICK-CLACK + MADLO PEVNÉ K UMYVADLU DL. 60 CM - KOVOVÉ BÍLÉ (VÝŠKA UMYVADLA 80-85 CM N.Č.P.)

UI UMYVADLO KERAMICKÉ PRO ZTP S 55 CM, S 1OTVOLET + SIFON Z CHROMOVANÉ ABS + ZÁTKA CLICK-CLACK + MADLO PEVNÉ K UMYVADLU DL. 60 CM - KOVOVÉ BÍLÉ (VÝŠKA UMYVADLA 80-85 CM N.Č.P.)

PZ PISOÁROVÝ ZACHODOK KERAMICKÝ AUTOMATICKÝ S RADIAROVÝM SENZOREM (ZDTOVÉ NAPÁJENÍ) - KOMPLET

S2 VÝŠKA PŘÍCHOZÍ HORNÍHO OKRAJE PISOÁROVÉHO ZÁCHODKU 60 CM N.Č.P.)

S2 PŘÍVOD STUDENÉ VODY PRO PISOÁROVÝ ZÁCHODEK S PODOMÍTKOVÝM OVLÁDAČEM PRO SNÍMAČ

WH+L SADA KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK PH

V místech, kde je předáděno kanalizační stropazí potrubí proti stropem (= jednotka) a stěna vodorovného potrubí je delší než 2 m, musěí nanic na stropazí potrubí 1 m nad potrubím (nad svislým převodem) čistící kus. DN 100 - 1 ks, DN 150 - 1 ks.

Kanalizace musí být provedena dle ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace.

POZNÁMKA :

Tuáto rozvody (stropaze), svislé (přípojnové) potrubí vnitřní splaškové / dešťové kanalizace (včetně tvarovek) budou provedeny z odhlučněného potrubí polypropylenového PP třívrstvého. Pouze veškeré trubní rozvody odvádějící horkou vodu budou provedeny z nerezového potrubí opatřeného povrchovou izolací.
Při případném potrubí procházejícím přes objekty s gumovou těsněním, musejí provodzy ZTI potáhnít dětcím konstrukcím musí být opatřeny protipožárními manžetami.
Přípojení veškerých zařizovacích předmětů, odkanalizování zařízení VZT a technologických zařízení musí být provedeno přes zápachové uzávěrky.
Min. spád kanalizačních přípojek 2%.
V místech, kde je předáděno kanalizační stropazí potrubí proti stropem (= jednotka) a stěna vodorovného potrubí je delší než 2 m, musěí nanic na stropazí potrubí 1 m nad potrubím (nad svislým převodem) čistící kus.
DN 100 - 1 ks, DN 150 - 1 ks.
Kanalizace musí být provedena dle ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace.

VL VÝLEVKA KERAMICKÁ STOJÍCÍ, S PLASTOVOU SKLOPNOU MŘÍŽKOU + SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽÍ(VOL.) (DOPRAVCÍM 100)
+ SPROCHOVÁ TYČ TO DAI - CHROM

ZZ MYCÍ ZLAB NEREZOVÝ, BEZ ZADNÍ STĚNY, PRO ÚVĚ MÍSTA NA MYTÍ RUKOU , (DOPAD DN 50)

BEZBARIÉROVÉ WC BUDOU PROVEDENY DLE PODOMÝSS, UZEMOVÚHO ŘEŠENÍ A LEGENDY VE STAVEBNÍ ČÁSTI !!!!

VEŘEJNÉ WČ CHYDNÉ PŘ. LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE A ZAŘÍZENÍ BUDE PŘIPO-JENO NA KANALIZACI DLE SESTAVY NAŘÍTNO NEBO NEW INSTALAČNÍCH PLÁNŮ SKU-TEČNÉ ODHAHNOU ZAŘÍZENÍ !!!
SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VÝKOBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ PŘESNĚ SOŘEŠÍ MÍSTO PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI.
NUTNÁ ŘEŠIT PŘED MONTÁŽÍ PODLAHY !!!!!!

ZP NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY TETO ČÁSTI - ŘEŠENO POUZE JEJICH PŘIPOJENÍ

O VÝLEV. STŘEDOVÁ SIPHONOVÁ UZÁVĚRKA S KULOVÝM KLOUBEM NA ODTOKU, DN 50
VtU VÝLEVKA S KOEZNÍPACHOREM - ATYPICKÁ ZU DN 75 (DO DN N.Č.P.)
MAC MACERÁTOR - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50, (DOPAD 80 DN-N.Č.P.)
DEZ DEZINFEKTOR - MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS - DN 100, (DOPAD 37 DM N.Č.P.)
MYO MYČKA OBUVI - PODOMÝTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50 PRO MYČKU SE ZPĚTNOU ARMATUROU A ČISTÍCÍM OTVOREM S KRYCÍ DESKOU,Z NEREZ. OCELI, (DOPAD 30 100 DN N.Č.P - DOPRACOVÁNÍ, TEČ 75 DM)

2.NP - nástavba nad příjezdem sanitek



LNP = + 1.02

Ateliér 101, 602 00 Brno-Střed, IČO 128 79 951	V l a d i m í r J í r a ň mobil: 602 155 751 Vypracoval Odpovědný projektant	projektová činnost ve stavebnictví e-mail: v.jiran@atelier101.com Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby	
Stupeň dokum.	Předběžná, dokončovací a realizační projekce ZŘ	Kreslil	David Hudějovič
Investor akce	**Nemocnice České Budějovice, a.s. - LETAPA** **SO 01 a SO 02 Přístavba a nástavba pavilonu OP**	Datum akce	09/2018
Místo stavby	**Areál Nemocnice České Budějovice** **(stávající pavilon OP a ČIP 3. a přípojná sanitka)**	Formát	148 x 595
		Měřítko	A 1:50
		Počet změn	0
Zpracovatel	Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice	Počet příloh	0
		Počet listů	5
Část	B.1.4.2 Zdravotní	Číslo výkresu	
Stavba	**PODORYS 1.NP**		**5**