



POTRUBÍ (VČETNĚ TVAROVEK) Z NEREZOVÉHO POTRUBÍ + PROTIHLUKOVÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE

SV2	STŘEŠNÍ VŮK DVOUSTUPŇOVÝ PRO PVC KRYTINU (HORNÍ LÍMEC PVC, SPODNÍ LÍMEC ŽL EL. VYHŘÍVANÝ (10-30 W, 230 V), S OCHRANNÝM KOŠEM, SVISLÝM ODTOKEM
VH	VENTILAČNÍ HLAVICE (KOMPLET) Z PP
VH2	VENTILAČNÍ HLAVICE (KOMPLET) - NEREZ

Trubní rozvody (stoupací, svislé i přípojevací potrubí) vnitřní splaškové i deštní kanalizace (včetně navazujícího potrubí z odpažňovacího potrubí) polyetylenového PP tlivého. Pouze veškeré trubní rozvody oddávající horkou vodu budou provedeny z nerezového potrubí. Pro připojování potrubí používat pouze objemky s gumovou vložkou. Veškeré propusty ZTI požární dílčími konstrukcemi musí být opatřeny protipožárními manžetami. Odvětrávání kanalizační splaškové potrubí vyústě 50 cm nad střešní a kanalizační ventilací na hlaivi.

Kanalizace musí být provedena dle ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace,

[illegible]

Škola 701 330 01 Pachtalova 100 128 901	Vladimír Jiráň mob. 606 103 729 Vapenec Vladimír Jiráň	projektová činnost ve stavebnictví e-mail: vjiranj@seznam.cz Autovez Vladimír Jiráň
Název práce:	Prístavby, nástavby a stavební úpravy pavilionu CH Nemocnice České Budějovice a.s. 1. ETAPA SO 1 a SO 2 Přístavba a nástavba pavilionu CH	Obecní úřad Zpracoval 6/2019
Místo stavby:	Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilion CH a CH 1 a přilehlé sanitek)	Jihlava zhotovitel 1/2020
Investor:	Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcových 55/54 370 01, České Budějovice	Číslo zakázky 146-4/2019
Přiloženo:	0.141.1-23 D.1.4.1.2 - Konvize str. 23	Číslo výkresu 11