





**Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH**  
**Nemocnice České Budějovice a.s., 1.ETAPA**  
**SO 01a SO 02 Přístavba a nástavba pavilonu CH**  
**D.1.4.3 Vodní CHLAZENÍ KNIHA K SOUPISU**

**Všeobecné podmínky**

<p>Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.</p> <p>Spuštění a uvedení do provozu chladicí jednotky bude probíhat ve dvou stupních. V prvním stupni budou zařízení zprovozněna pro provedení nastavení systému, ve druhém stupni po provedení vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb. bude provedeno nastavení provozních charakteristik na daných zařízeních.</p>
<p>Konečná montáž bude probíhat dle polohy připojované technologie.</p>
<p>Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).</p>
<p>Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.</p>
<p>Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.</p>
<p>Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.</p>
<p>Potrubí bude provedeno, odzkoušeno a zdokladováno dle ČSN EN 13 480.</p>
<p>Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťujících dilataci potrubí). Není-li jinak uvedeno v soupisu.</p>
<p>Přírubové a bezpřírubové armatury jsou uvažovány včetně protipřírub, těsnění, šroubů atd., závitové armatury budou osazeny včetně připojovacích šroubení.</p>
<p>Manometry budou použity včetně smyčky a trojcestného manometrického kohoutu, teploměry včetně návarku a jímky.</p>
<p>Veškerá zařízení (čerpadla, výměníky atd.) jsou uvažována včetně připojovacích protipřírub popř. šroubení.</p>
<p>Součástí dodávky je i propláchnutí veškerého potrubí, hydraulické zaregulování soustavy měřícím přístrojem, oživení systémů, všechny potřebné zkoušky (dle platných předpisů v ČR), zaškolení obsluhy včetně výkresů skutečného provedení a návodů k obsluze a údržbě, provozních knih a řádů.</p>
<p>O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.</p>

Bude provedeno měření hluku pro instalovaná zařízení ve venkovním a vnitřním prostředí dle požadavku dodavatele stavby.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Kovové kotevní a pomocné prvky budou opatřeny nátěrem žárově pozinkované . Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny není-li jinak uvedeno v spupisu.
Tepelně izolované prvky budou opatřeny 2x základním syntetickým nátěrem.
Tepelnou izolací budou opatřena veškerá potrubí, armatury a zařízení.
Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných izolací v rámci jednotkové ceny. Tepelné izolace budou provedeny dle. vyhl. 193/2007 Sb dle přiložené tabulky.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

