

## 1:20



- 1x kyslík ( $O_2$ )

- 2 x MDO / 1okruh

- 2 x DO (LED) / 1 okruh

- 3 x zdířka ochranného pospojení

slaboproud (osazení platí pro jedno lůžko):

- 2 x datová zásuvka RJ45 6 cat.

osvětlení (osazení platí pro jedno lůžko):

- osvětlení přímé 8W - z rampy tah. vypínačem

- osvětlení nepřímé 25W - ode dveří (samostatně)

příslušenství:

- 2x medilišta (400 mm délky),

---

02

Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar

Lůžková rampa s vývody energií - medic. plyny, silnoproud, slaboproud a osvětlení

[illegible]