

Uveřejněno na profilu zadavatele: 15. 7. 2019
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (7)

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice
Oprávněná osoba: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
IČO: 260 68 877
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 619 72 690
Kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s.**, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 20. 6. 2019 pod evidenčním číslem Z2019-020763 a do Úředního věstníku EU a dále zveřejněním zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu zadavatele takto:

Žádost 7:

Dotaz č. 1:

Vznášíme dotaz týkající se posuvných a otevíravých dveří. Chápe uchazeč správně, že u všech posuvných dveří, které jsou ovládány čtečkou, fotobuňkou, bezdotykovou kolenovou lištou popř. tlačítkem se jedná o dodávku a montáž včetně elektropohonu? Chápe uchazeč správně, že u všech automaticky otevíravých dveří, které jsou ovládány pomocí bezdotykové kolenové lišty, se jedná u všech těchto dveří o dodávku a montáž včetně elektropohonu?

Odpověď zadavatele:

Ano, všechny posuvné dveře ovládané čtečkou, fotobuňkou, bezdotykovou kolenovou lištou či tlačítkem jsou automatické dveře s elektropohonem. U všech těchto dveří (tj. nejenom pouze dodavatelem uvedené dveře ovládané pomocí bezdotykové kolenové lišty, ale i dveře ovládané na fotobuňku, čtečkou přístupového systému či tlačítkem) se jedná, jak dodavatel správně uvádí, o dodávku a montáž včetně jejich elektropohonu. To platí samozřejmě i v případě, že takto ovládané posuvné dveře jsou dveřmi s deklarovanou požární odolností.

.....
za správnost Jana Kobělušová