Podlahy na terénu v 1.PP a 1.NP

P1-t

podlaha s PVC, na terénu, tl.200 mm

- 2 mm podlahová krytina PVC tl.2 mm (bez fíkové vrstvy, bez podložky mirelon)
- 1 mm disperzní lepidlo
- 5 mm vyrovnávací samonivelační stěrka (přebroušení do hladka, vyluxování)
- 94 mm tř.B2 betonová plovoucí deska, betonová mazanina C20/25 s výztužnou sítí 100x100x6 mm, po obvodu desku oddělit od stěn pásem krokvejzové izolace tl.10 mm
- separační vrstva PE fólie
- 40 mm krokvejzová izolace z minerální vaty pro tl.tř.B plovoucí desky, max.užitné zatížení 400 kg/m2, stlačitelnost 3 mm
- separační vrstva PE fólie
- 60 mm tepelná izolace z polystyrenu EPS 150 stabilizovaný
- 8 mm hydroizolace + izolace proti radonu, 2 x živičný pás tl. 4 mm s certifikátem protiradonové izolace
- penetrační nátěr
- 100 mm podkladní beton, betonová mazanina C20/25 s výztužnou sítí 100x100x6 mm
- 100 mm hutnělý násyp ze štěrkodrtě frakce 0-63 mm - srovnací pláně Edef,2 = 40 MPa, hutnit bez vibrací malým válcem do 1,5 tuny
- 300 mm hutnělý násyp ze štěrkodrtě frakce 63-125 až 200 mm

(tento násyp se provede pouze v případě nepříznivých klimatických podmínek + náhrada za odstěrné bahno, nebo v případě málo únosné pláně) - ve výkazu se ocení samostatnou položkou

- rostlý terén

P2-t

podlaha s keramickou dlažbou, na terénu, tl.205 mm

- 9 mm keramická dlažba, celoplošně podlepená (půdorysné rozměry viz tabulky mistrosti)
- 3 mm disperzní lepidlo
- 3 mm vyrovnávací samonivelační stěrka
- 50 mm tř.B2 betonová plovoucí deska, betonová mazanina C20/25 s výztužnou sítí 100x100x6 mm, po obvodu desku oddělit od stěn pásem krokvejzové izolace tl.10 mm
- separační vrstva PE fólie
- 40 mm krokvejzová izolace z minerální vaty pro tl.tř.B plovoucí desky, max.užitné zatížení 400 kg/m2, stlačitelnost 3 mm
- separační vrstva PE fólie
- 60 mm tepelná izolace z polystyrenu EPS 150 stabilizovaný
- 8 mm hydroizolace + izolace proti Radonu, 2 x živičný pás tl. 4 mm s certifikátem protiradonové izolace
- penetrační nátěr
- 100 mm podkladní beton, betonová mazanina C20/25 s výztužnou sítí 100x100x6 mm
- 100 mm hutnělý násyp ze štěrkodrtě frakce 0-63 mm - srovnací pláně Edef,2 = 40 MPa, hutnit bez vibrací malým válcem do 1,5 tuny
- 300 mm hutnělý násyp ze štěrkodrtě frakce 63-125 až 200 mm

(tento násyp se provede pouze v případě nepříznivých klimatických podmínek + náhrada za odstěrné bahno, nebo v případě málo únosné pláně) - ve výkazu se ocení samostatnou položkou

- rostlý terén

Běžné podlahy s kobercem

P3-s

podlaha s kobercem, tl.110 mm
stávající podlaha tl.100 mm se vybourá v celé šířce až na stropní desku, nová podlaha tl.110 mm)

- 8 mm zátěžový koberec
- 1 mm disperzní lepidlo
- 5 mm vyrovnávací samonivelační stěrka (přebroušení do hladka, vyluxování)
- 56 mm tř.B2 betonová plovoucí deska, betonová mazanina C20/25 s výztužnou sítí 100x100x6 mm, po obvodu desku oddělit od stěn pásem krokvejzové izolace tl.10 mm
- separační vrstva PE fólie
- 40 mm krokvejzová izolace z minerální vaty pro tl.tř.B plovoucí desky, max.užitné zatížení 400 kg/m2, stlačitelnost 3 mm
- 250 - 330 mm stropní žel.bet.deska (viz konstrukční část)
- vzduchová mezera
- zavěšený kazetový podhled podle typu mistrosti

2.NP nástavba nad MR

P1-MR

stropní podlaha s PVC, tl. 430 mm

- 2 mm podlahová krytina PVC tl.2 mm (bez fíkové vrstvy, bez podložky mirelon)
- 1 mm disperzní lepidlo
- 5 mm vyrovnávací samonivelační stěrka (přebroušení do hladka, vyluxování)
- 94 mm železobetonová deska s výztužnou sítí 2x 100x100x6 mm
- po obvodu desku oddělit od stěn pásem krokvejzové izolace tl.10 mm
- separační vrstva PE fólie
- tepelná izolace EPS 100, s vnitřní vedení ZTI vyplní PUR
- pěnou a po vytvrzení seříznout do horní úrovně EPS deask

8 mm hydroizolace 2x živičné modifikované pásy

S postupem demontáže stávající plochá střechy se zároveň bude provádět nová hydroizolace stávající stropní desky tak, aby provoz v 1.NP pod stropní deskou nebyl omezen dešťovými srážkami po dobu stavby. Hydroizolace se provede z živičných modifikovaných pásů ve 2 vrstvách kříženě přes sebe a po obvodu pavilonu bude hydroizolace přesahovat o 300 mm. Přesah hydroizolace se podepře dočasným dřevěným bedněním kolmeyin do obvodové stěny.

Na hydroizolaci se položí cementovláknité desky v provedení P+D, které ochrání hydroizolaci před provozem stavby. Pokud nebude možné zajistit přirozený odtok vody kvůli stávajícím obvodovým průvlakům, instaluje se na na střechu čerpadlo a voda se bude odčerpávat. Dodavatel zajistí nepřetržitý dozor odčerpávání. Očekává přítoky MIN v 1.NP na naprostou prioritu.

- 250 mm stávající stropní deska

2.NP podlaha se zatepleným podhledem

Podhled s exteriér viz výkresy podhledů

- 250 mm stávající stropní deska
- 300 mm EPS 100F ve dvou vrstvách, lepený a kotvený do ŽB deský zespodu
- zavěšený podhled

Běžné podlahy s PVC + podlahové vytápění v OS

P1

podlaha s PVC, tl.110 mm

- 2 mm podlahová krytina PVC tl.2 mm (bez fíkové vrstvy, bez podložky mirelon)
- 1 mm disperzní lepidlo
- 5 mm vyrovnávací samonivelační stěrka (přebroušení do hladka, vyluxování)
- 67 mm tř.B2 betonová plovoucí deska, betonová mazanina C20/25 s výztužnou sítí 100x100x6 mm, po obvodu desku oddělit od stěn pásem krokvejzové izolace tl.10 mm
- systémové hadice podlahového vytápění zabetonované v betonové desce
- 20 mm systémová deska podlahového vytápění z polystyrenu
- 15 mm krokvejzová izolace z minerální vaty pro tl.tř.B plovoucí desky, max.užitné zatížení 400 kg/m2, stlačitelnost 3 mm (viz akustická studie)
- 250 - 320 mm stropní žel.bet.deska (viz konstrukční část)
- vzduchová mezera
- zavěšený kazetový podhled podle typu mistrosti

P1-sp

podlaha s PVC ve sprchách a mokrých provozech, tl.110 až 130 mm s podlahovou vpustí

(podlaha je o 20 mm po obvodě vyšší než bobtna pásek tl.10 mm, ve dveřích je betonárenský obrý prah výšky 20 mm)

- 2 mm podlahová krytina PVC tl.2 mm (bez fíkové vrstvy, bez podložky mirelon), jedná se o PVC systém s podlahovou vpustí + plastové fábiony a rohové prvky pod PVC krytinu
- 1 mm disperzní lepidlo
- 5 mm vyrovnávací samonivelační stěrka (přebroušení do hladka, vyluxování)
- 62 až 82 mm tř.B4 betonová plovoucí deska, betonová mazanina C20/25 s výztužnou sítí 100x100x6 mm, vyspádovat k vpustím, 8 podlahy v místě podlahové vpusti je 55 mm, po obvodu desku oddělit od stěn pásem krokvejzové izolace tl.10 mm
- separační vrstva PE fólie
- 40 mm krokvejzová izolace z minerální vaty pro tl.tř.B plovoucí desky, max.užitné zatížení 400 kg/m2, stlačitelnost 3 mm
- 250 - 320 mm stropní žel.bet.deska (viz konstrukční část)
- vzduchová mezera
- zavěšený kazetový podhled podle typu mistrosti

Běžné podlahy s keramickou dlažbou

P2

podlaha s keramickou dlažbou, tl.110 mm

- 9 mm keramická dlažba, celoplošně podlepená (půdorysné rozměry viz tabulky mistrosti)
- 3 mm disperzní lepidlo
- 3 mm vyrovnávací samonivelační stěrka
- 55 mm tř.B4 betonová plovoucí deska, betonová mazanina C20/25 s výztužnou sítí 100x100x6 mm, po obvodu desku oddělit od stěn pásem krokvejzové izolace tl.10 mm
- separační vrstva PE fólie
- 40 mm krokvejzová izolace z minerální vaty pro tl.tř.B plovoucí desky, max.užitné zatížení 400 kg/m2, stlačitelnost 3 mm
- 250 - 330 mm stropní žel.bet.deska (viz konstrukční část)
- vzduchová mezera
- zavěšený kazetový podhled podle typu mistrosti

P2-s

podlaha s keramickou dlažbou, tl.110 mm
stávající podlaha tl.100 mm se vybourá v celé šířce až na stropní desku, nová podlaha tl.110 mm

- 9 mm keramická dlažba, celoplošně podlepená (půdorysné rozměry viz tabulky mistrosti)
- 3 mm disperzní lepidlo
- 3 mm vyrovnávací samonivelační stěrka
- 55 mm tř.B4 betonová plovoucí deska, betonová mazanina C20/25 s výztužnou sítí 100x100x6 mm, po obvodu desku oddělit od stěn pásem krokvejzové izolace tl.10 mm
- separační vrstva PE fólie
- 40 mm krokvejzová izolace z minerální vaty pro tl.tř.B plovoucí desky, max.užitné zatížení 400 kg/m2, stlačitelnost 3 mm
- 250 - 350 mm stropní žel.bet.deska (viz konstrukční část)
- vzduchová mezera
- zavěšený kazetový podhled podle typu mistrosti

Skladby svislých konstrukcí

St1 - stěna

Skladba nové obvodové stěny, zdivo + ETICS, tl. 555 mm, hrubá stavba 530 mm:
interiér
- 15 mm omítka štuková
- 360 mm keramické zdivo na tenkou maltu, vážená laboratorní nepřizvuková Rw [dB] 46, teplený odpor zdiva bez omítek R [m2K/W] 3,51
- 150 mm ETICS z minerální vaty
- 5 mm systémová paropropustná omítka

exteriér

St2 - stěna

Skladba nové obvodové stěny ŽB + ETICS, tl.430 mm, hrubá stavba 400 mm:
interiér
- 15 mm omítka štuková
- 200 mm prefa panel, nebo železobeton monolit
- 200 mm ETICS z minerální vaty
- 5 mm systémová vysoce paropropustná omítka

exteriér

St3 - stěna

Skladba nové obvodové stěny Keramické zdivo + Odvětrávaná fasáda, tl.515 mm, hrubá stavba 500 mm:
interiér
- 15 mm omítka štuková
- 300 mm obvodová stěna z keramického zdiva
- 150 mm tepelná izolace z minerální vaty
- pojistná paropropustná fólie
- 40 mm odvětrávaná mezera (dole a nahoře akorátová mřížkou a stříkou proti hmyzu)
- 10 mm bezazbestové vláknocementové fasádní desky (nosný rošt dřevěný kotvený do keramického zdiva)

exteriér

7.NP kompresorovna (provedení jako dům v domě podle akustické studie)

Kompresorovna podlaha

podlaha s keramickou dlažbou tl.140 mm

- 9 mm keramická dlažba, celoplošně podlepená
- 3 mm disperzní lepidlo
- 3 mm vyrovnávací samonivelační stěrka
- 100 mm těžká betonová plovoucí deska, betonová mazanina C20/25 s výztužnou sítí 100x100x6 mm, po obvodu desku oddělit od stěn pomocí vibrozvukové izolace tl.25 mm + těžký trvel
- separační vrstva PE fólie
- 25 mm vibrozvuková izolace (minerální buřtkový polyuretan - barva červená, určený pro statické a dynamické zatížení)
- 300 mm stropní žel.bet.deska plná bez dutin (viz konstrukční část)
- vzduchová mezera
- zavěšený kazetový podhled podle typu mistrosti

Kompresorovna strop

podlaha s keramickou dlažbou tl.140 mm

- konstrukce plochá vázaná střechy SK5 - střecha
- stropní žel.bet.deska tl. 250 mm
- 200 mm vzduchová mezera
- 100 mm minerální vata objem.hmotnost větší než 80 kg/m3
- SDK podhled pružně zavěšený na pryžových vykazujících f < 9 Hz (3 x SDK deska tl.15 mm)

Kompresorovna stěny

podlaha s keramickou dlažbou tl.140 mm

exteriér
- stěny vymezující prostor kompresorovny (obvodové keramické stěny tl.380 mm a vnitřní keramické příčky tl.115 mm)
- 25 mm vápenocementová omítka
- 80 mm minerální vata
- 190 mm AKU příčka z keramických tvárnic tl.190 mm
- 25 mm vápenocementová omítka

interiér

4.NP podlahy v provozu sterilizace a zásobování OS tl. 185 mm

P1- sterilizace

4.NP podlaha s PVC ve sterilizaci, tl.150 až 185 mm
stávající podlaha tl.100 mm se vybourá v celé šířce až na stropní desku, nová podlaha tl.185 mm

- 2 mm podlahová krytina PVC tl.2 mm (bez fíkové vrstvy, bez podložky mirelon), provedení jako ve sprchách, PVC systém s podlahovou vpustí
- 1 mm disperzní lepidlo
- 5 mm vyrovnávací samonivelační stěrka (přebroušení do hladka, vyluxování)
- 82 až 117 mm tř.B4 betonová plovoucí deska, betonová mazanina C20/25 s výztužnou sítí 100x100x6 mm, vyspádovat k vpustím, 8 podlahy v místě podlahové vpusti je 75 mm, po obvodu desku oddělit od stěn pásem krokvejzové izolace tl.10 mm
- separační vrstva PE fólie
- 60 mm krokvejzová izolace z minerální vaty pro tl.tř.B plovoucí desky, max.užitné zatížení 400 kg/m2, stlačitelnost 3 mm
- pojistná hydroizolace z živičných modifikovaných pásů tl.4 mm s vložkou sklovlákna, natavit na spodní lineu podlahových vpustí
- penetrační nátěr
- 250 - 320 mm stropní žel.bet.deska (viz konstrukční část)
- vzduchová mezera
- zavěšený kazetový podhled podle typu mistrosti

P1- sterilizace - s

4.NP podlaha s PVC ve sterilizaci, tl.150 až 185 mm
stávající podlaha tl.100 mm se vybourá v celé šířce až na stropní desku, nová podlaha tl.185 mm

- 2 mm podlahová krytina PVC tl.2 mm (bez fíkové vrstvy, bez podložky mirelon), provedení jako ve sprchách, PVC systém s podlahovou vpustí
- 1 mm disperzní lepidlo
- 5 mm vyrovnávací samonivelační stěrka (přebroušení do hladka, vyluxování)
- 82 až 117 mm tř.B4 betonová plovoucí deska, betonová mazanina C20/25 s výztužnou sítí 100x100x6 mm, vyspádovat k vpustím, 8 podlahy v místě podlahové vpusti je 75 mm, po obvodu desku oddělit od stěn pásem krokvejzové izolace tl.10 mm
- separační vrstva PE fólie
- 60 mm krokvejzová izolace z minerální vaty pro tl.tř.B plovoucí desky, max.užitné zatížení 400 kg/m2, stlačitelnost 3 mm
- pojistná hydroizolace z živičných modifikovaných pásů tl.4 mm s vložkou sklovlákna, natavit na spodní lineu podlahových vpustí
- penetrační nátěr
- 250 - 320 mm stropní žel.bet.deska (viz konstrukční část)
- vzduchová mezera
- zavěšený kazetový podhled podle typu mistrosti

P1- sterilizace základ

4.NP podlaha s PVC, vibrozvuková základ pod myčky a sterilizátory, tl.186 mm

- 2 mm podlahová krytina PVC tl.2 mm (bez fíkové vrstvy, bez podložky mirelon)
- 1 mm disperzní lepidlo
- 5 mm vyrovnávací samonivelační stěrka (přebroušení do hladka, vyluxování)
- **127 mm vibrozvuková základ, betonová mazanina C25/30 s 2x výztužnou sítí 100x100x6 mm,** po obvodu desku oddělit od stěn pásem krokvejzové izolace tl.10 mm
- separační vrstva PE fólie
- 50 mm vibrozvuková izolace (minerální buřtkový polyuretan - barva červená, určený pro statické a dynamické zatížení)
- pojistná hydroizolace z živičných modifikovaných pásů tl.4 mm s vložkou sklovlákna, natavit na spodní lineu podlahových vpustí
- penetrační nátěr
- 250 - 320 mm stropní žel.bet.deska (viz konstrukční část)
- vzduchová mezera
- zavěšený kazetový podhled podle typu mistrosti

P1- sterilizace velké myčky

4.NP podlaha ve sterilizaci tl.186 mm pod velkými myčkami vozíků

- poech podlahy myčky vozíků
- 150 mm dutá podlaha myčky pro rozvod vody a další média
- 10 mm nerezový ocelový plech (nainstalují zhotovitel - dodávka stavby
- 25 mm vibrozvuková izolace (minerální buřtkový polyuretan - barva červená, určený pro statické a dynamické zatížení)
- pojistná hydroizolace z živičných modifikovaných pásů tl.4 mm s vložkou sklovlákna, natavit na spodní lineu podlahových vpustí
- penetrační nátěr
- 250 - 320 mm stropní žel.bet.deska (viz konstrukční část)
- vzduchová mezera
- zavěšený kazetový podhled podle typu mistrosti

P2- sterilizace

4.NP podlaha s keramickou dlažbou v provozu sterilizace, tl.160 až 185 mm

- 9 mm keramická dlažba, celoplošně podlepená (půdorysné rozměry viz tabulky mistrosti)
- 3 mm disperzní lepidlo
- 3 mm vyrovnávací samonivelační stěrka
- 75 až 110 mm těžká betonová plovoucí deska, betonová mazanina C25/25 s výztužnou sítí 100x100x6 mm, vyspádovat k vpustím, 8 podlahy v místě podlahové vpusti je 75 mm, po obvodu desku oddělit od stěn pásem krokvejzové izolace tl.10 mm
- separační vrstva PE fólie
- 60 mm krokvejzová izolace z minerální vaty pro těžké plovoucí desky, max.užitné zatížení 400 kg/m2, stlačitelnost 3 mm
- pojistná hydroizolace z živičných modifikovaných pásů tl.4 mm s vložkou sklovlákna, natavit na spodní lineu podlahových vpustí
- penetrační nátěr
- 250 - 320 mm stropní žel.bet.deska (viz konstrukční část)
- vzduchová mezera
- zavěšený kazetový podhled podle typu mistrosti

P2- sterilizace - s

4.NP podlaha s keramickou dlažbou v provozu sterilizace, tl.160 až 185 mm
stávající podlaha tl.100 mm se vybourá v celé šířce až na stropní desku, nová podlaha tl.185 mm

- 9 mm keramická dlažba, celoplošně podlepená (půdorysné rozměry viz tabulky mistrosti)
- 3 mm disperzní lepidlo
- 3 mm vyrovnávací samonivelační stěrka
- 75 až 110 mm těžká betonová plovoucí deska, betonová mazanina C25/25 s výztužnou sítí 100x100x6 mm, vyspádovat k vpustím, 8 podlahy v místě podlahové vpusti je 75 mm, po obvodu desku oddělit od stěn pásem krokvejzové izolace tl.10 mm
- separační vrstva PE fólie
- 60 mm krokvejzová izolace z minerální vaty pro těžké plovoucí desky, max.užitné zatížení 400 kg/m2, stlačitelnost 3 mm
- pojistná hydroizolace z živičných modifikovaných pásů tl.4 mm s vložkou sklovlákna, natavit na spodní lineu podlahových vpustí
- penetrační nátěr
- 250 - 320 mm stropní žel.bet.deska (viz konstrukční část)
- vzduchová mezera
- zavěšený kazetový podhled podle typu mistrosti

6.NP a 7.NP podlahy s keramickou dlažbou ve strojovnách VZT

P2 - strojovny VZT

podlaha s keramickou dlažbou tl.135 až 170 mm, strojovny VZT v 7.NP, 6.NP

- 9 mm keramická dlažba, celoplošně podlepená
- 3 mm disperzní lepidlo
- 3 mm vyrovnávací samonivelační stěrka
- 80 až 111 mm těžká betonová plovoucí deska (vyspádovat k vpustím, ti 80 mm v místě podlahové vpusti), betonová mazanina C20/25 s výztužnou sítí 100x100x6 mm, po obvodu desku oddělit od stěn, nebo od jiné podlahy, pásem krokvejzové izolace tl.20 mm + těžký trvel
- separační vrstva PE fólie
- 40 mm krokvejzová izolace z minerální vaty pro těžké plovoucí desky, max.užitné zatížení 400 kg/m2, stlačitelnost 3 mm
- pojistná hydroizolace z živičných modifikovaných pásů tl.4 mm s vložkou sklovlákna, natavit na spodní lineu podlahových vpustí
- penetrační nátěr
- 300 mm stropní žel.bet.deska plná bez dutin (viz konstrukční část)
- vzduchová mezera
- zavěšený kazetový podhled podle typu mistrosti

P2 - strojovny VZT základ

vibrozvuková základ pod jednotky VZT v 7.NP, 6.NP a 4.NP tl.200 mm

- 150 mm vibrozvuková základ, betonová mazanina C25/30 s 2x výztužnou sítí 100x100x6 mm, po obvodu desku oddělit od jiné podlahy pomocí vibrozvukové izolace tl.50 mm + těžký trvel
- separační vrstva PE fólie
- 50 mm vibrozvuková izolace (minerální buřtkový polyuretan - barva červená, určený pro statické a dynamické zatížení)
- pojistná hydroizolace z živičných modifikovaných pásů tl.4 mm s vložkou sklovlákna, natavit na spodní lineu podlahových vpustí
- penetrační nátěr
- 300 mm stropní žel.bet.deska plná bez dutin (viz konstrukční část)
- vzduchová mezera
- zavěšený kazetový podhled podle typu mistrosti

Protipožární obklady

Vyšie požárních úseků bude požadovaná požární odolnost požárně dělících konstrukcí (požární stěny, požární stropy, obvodové stěny) a nosných stavebních konstrukcí zajišťujících stabilitu objektu nebo jeho části, je vyšší než 60 minut.

- podzemní podlaží:

V. stupeň požární bezpečnosti – 120 minut
P 01.11 – V – skladу (m.č. -1.075 / 076)
P 01.24 – V – skladу (m.č. -1.216/217)
P 01.25 – V – skladу (m.č. -1.219-221, -1.250)
P 01.37 – V – skladу (m.č. -1.270/273)
VI. stupeň požární bezpečnosti – 180 minut
P 01.18 – VI – skladу (m.č. -1.047)
P 01.19 – VI – skladу (m.č. -1.048)
P 01.31 – VI – skladу (m.č. -1.235)
- nadzemní podlaží:

V. stupeň požární bezpečnosti – 90 minut
N.2.09 – V – skladу (m.č. 2.139-140,50

N.2.10 – V – skladу (m.č. 2.258-259)
N.2.11 – V – skladу (m.č. 2.326-329)
N.3.06 – V – skladу (m.č. 3.348-351)
N.4.07 – V – skladу stolů (m.č. 4.021)
N.4.08 – V – skladу (m.č. 4.254-256, 4.259)
N.4.10 – V – skladу zdravotnického materiálu (m.č. 4.075)
N.5.06 – V – archiv. skladу VZT (m.č. 5.171-172)
VI. stupeň požární bezpečnosti – 180 minut
N.4.03 – VI – skladу zdravotnického materiálu a sterilizovaných nástrojů (m.č. 4.067, 4.064-068)
N.4.11 – VI – skladу zdravotnického materiálu (m.č. 4.068a)

Základní rozvržení podlah:

P1 - podlahy s PVC
P2 - podlahy s keramickou dlažbou
P3 - koberec

Ploché jednoplášťové střechy na žel.bet.desce

Sk1 - střecha

Skladba plochá střecha:
plochá jednoplášťová mechanicky kotvená konstrukce, s hydroizolací z PVC fólie tl.2 mm + doplňující prvky, materiál a požadované plechy, celá střecha požární odolnost třídní (0)

- hydroizolace střešní PVC fólie tl.2 mm odolná proti UV záření, barva tmavě šedá
- separační vrstva střešní rouno
- 100 mm tepelná izolace z polystyrenu EPS 200 stabilizovaný
- 250 mm tepelná izolace z polystyrenu EPS 100 stabilizovaný
- parotěsná zábrana a pojistná hydroizolace 1 x živičný pás tl. 4 mm, natavit na spodní lineu střešních vpustí
- penetrační nátěr
- spádovaná plocha pod pojistnou hydroizolaci 2% (50 mm bet.maxanina C16/20 s Kari síť 100x100x6 mm, provedená na vyrážkatelném polystyrenu, desky tl.50 + 30 mm - spád provést podle výkresu střechy)
- 250-350 mm stropní žel.bet.deska podle konstrukční části
- vzduchová mezera
- podhled podle typu mistrosti

Doplňující informace:
Střešní opatství - elektricky vyhřívané na 220 V, dvoustupňové.
Střešní žlab šířka 600/500 mm, spád 1%, tloušťka tepelné izolace v místě střešní vpusti je min 250 mm.
Stěny žlabu musí být tělené v úhlu 40°.
Osobní požární konstrukce pod VZT a jiná zařízení budou mít podpěrné sloupky z ocelových trubek Ø60 mm.
Střešní PVC fólie se vytáhne na stěnu na poplastovaný ukončující plech osazený na OSB desce (viz detail).

Sk2 - střecha s kačírkem

Skladba plochá střecha s kačírkem, nad 3.NP a nad 4.NP vedle hlavního schodiště pro veřejnost
plochá jednoplášťová mechanicky kotvená konstrukce, s hydroizolací z PVC fólie tl.2 mm určené pod štěrkovou vrstvu + doplňující prvky, materiál a požadované plechy

- 50 mm kačírek (silně barevné kamenivo)
- hydroizolace střešní PVC fólie tl.2 mm odolná proti UV záření, určená pro aplikaci pod štěrkovou vrstvu
- separační vrstva střešní rouno
- 100 mm tepelná izolace z polystyrenu EPS 200 stabilizovaný
- 250 mm tepelná izolace z polystyrenu EPS 100 stabilizovaný
- parotěsná zábrana a pojistná hydroizolace 1 x živičný pás tl. 4mm, natavit na spodní lineu střešních vpustí
- penetrační nátěr
- spádovaná plocha pod pojistnou hydroizolaci 2% (50 mm bet.maxanina C16/20 s Kari síť 100x100x6 mm, provedená na vyrážkatelném polystyrenu, desky tl.50 + 30 mm - spád provést podle výkresu střechy)
- 250-350 mm stropní žel.bet.deska podle konstrukční části
- vzduchová mezera
- podhled podle typu mistrosti

Doplňující informace:
Střešní opatství - elektricky vyhřívané na 220 V, dvoustupňové.
Střešní žlab šířka 600/500 mm, spád 1%, tloušťka tepelné izolace v místě střešní vpusti je min 250 mm.
Stěny žlabu musí být tělené v úhlu 40°.
Osobní požární konstrukce pod VZT a jiná zařízení budou mít podpěrné sloupky z ocelových trubek Ø60 mm.
Střešní PVC fólie se vytáhne na stěnu na poplastovaný ukončující plech osazený na OSB desce (viz detail).

Sk3 - střecha s minerální vatou

Skladba plochá střecha s minerální vatou, v atiku v 1.NP
plochá jednoplášťová mechanicky kotvená konstrukce, s hydroizolací z PVC fólie tl.2 mm určené pod keramickou dlažbu + doplňující prvky, materiál a požadované plechy

- hydroizolace střešní PVC fólie tl.2 mm odolná proti UV záření
- separační vrstva střešní rouno
- 150 mm tepelná izolace z minerální, nebo kamenné vaty (tuhá těžká deska s vysokou odolností proti mechanickému namáhání a vysokou odolností proti bodovému zatížení)
- 200 mm tepelná izolace z minerální, nebo kamenné vaty (tuhá deska)
- separační vrstva geotextilie
- parotěsná zábrana a pojistná hydroizolace 1 x živičný pás tl. 4mm, natavit na spodní lineu střešních vpustí
- penetrační nátěr
- spádovaná plocha pod pojistnou hydroizolaci 2% (50 mm bet.maxanina C16/20 s Kari síť 100x100x6 mm, provedená na vyrážkatelném polystyrenu, desky tl.50 + 30 mm - spád provést podle výkresu střechy)
- 250-350 mm stropní žel.bet.deska podle konstrukční části
- vzduchová mezera
- podhled podle typu mistrosti

Doplňující informace:
Střešní opatství - elektricky vyhřívané na 220 V, dvoustupňové.
Střešní žlab šířka 600/500 mm, spád 1%, tloušťka tepelné izolace v místě střešní vpusti je min 250 mm.
Stěny žlabu musí být tělené v úhlu 40°.
Osobní požární konstrukce pod VZT a jiná zařízení budou mít podpěrné sloupky z ocelových trubek Ø60 mm.
Střešní PVC fólie se vytáhne na stěnu na poplastovaný ukončující plech osazený na OSB desce (viz detail).

Plochá jednoplášťová střecha na trapézovém plechu nad 4.NP

Sk4 - střecha

Skladba plochá střecha nad nástavbou nad pavilon MR:
lehká plochá střecha, s hydroizolací z PVC fólie tl.2 mm, mechanicky kotvená + doplňující prvky, materiál a požadované plechy, celá střecha požární odolnost třídní (0)

- hydroizolace střešní PVC fólie tl.2 mm odolná proti UV záření, barva tmavě šedá
- separační vrstva střešní rouno
- 100 mm tepelná izolace z polystyrenu EPS 200 stabilizovaný
- 250 mm tepelná izolace z polystyrenu EPS 100 stabilizovaný (musí se použít výrobek určený pro PVC fólie)
- separační vrstva střešní rouno
- spádová klíny z minerální vaty 2%, spádovaná plocha pod pojistnou hydroizolací, spád podle výkresu střechy
- 36 mm OSB desky, 2x 18 mm, položit na vazbu, prořezávkové, kotvit do trapézového plechu
- 200 mm trapézový plech minimálně 0,75 mm
- 25 mm sádrokartonové protipožární desky, 2x 12,5 mm
- 70 mm vzduchová mezera
- 80 mm těžká minerální vata (80kg/m3) položená na desku
- **15 mm sádrokartonová deska kotvená na pozinkovaný profil - lota je spodní hrana stropní konstrukce**
- vzduchová mezera
- zavěšený kazetový podhled podle typu mistrosti



Doplňující informace:
Střešní opatství - elektricky vyhřívané na 220 V, dvoustupňové.
Střešní žlab šířka 500 mm, spád 1%, tloušťka tepelné izolace v místě střešní vpusti je min 250 mm.
Stěny žlabu musí být tělené v úhlu 40°.
Střešní PVC fólie se vytáhne na stěnu na poplastovaný ukončující plech osazený na OSB desce (viz detail).

- na této střeše se nepředpokládají žádná velká VZT zařízení jako jsou jednotky VZT
- ze základní střechy nad MR se na tuto střechu přesune velký kondenzátor chlazení MR a umístí se u atiky

Vazníková plochá střecha na žel.bet.desce nad 7.NP

Sk5 - střecha

Skladba plochá střecha:
plochá střecha se spádem 3% s hydroizolací z PVC fólie tl.2 mm, mechanicky kotvená + doplňující prvky, materiál a požadované plechy, celá střecha požární odolnost třídní (0)

- hydroizolace střešní PVC fólie tl.2 mm odolná proti UV záření, barva tmavě šedá
- separační vrstva střešní rouno
- 25 mm cementovláknité (cementotřískové) desky FD, položené kolmo na směr hlavních střešních vazníků
- odvětrávaná vzduchová mezera v prostoru vazníků (odvětrání pomocí plastových mřížek 600x200 mm se střídou proti hmyzu pod okapní hranou spolu s provlapením z asfaltového profilu upraveného na rozměr mřížky - 20 ks a pomocí větracích komínků o hlavice střechy - 20 ks)
- pojistná hydroizolace paropropustná položená na minerální vatě
- 350 mm tepelná izolace z minerální vaty
- 360 až 1500 mm střešní vazníky kolmeyé do ŽB bet.desky (mezi vazníky tepelná izolace + zavětrování konstrukce
- parotěsná zábrana 1 x živičný pás tl. 4mm, natavit na žel.bet.desku
- penetrační nátěr
- 250-350 mm stropní žel.bet.deska podle konstrukční části
- vzduchová mezera
- podhled podle typu mistrosti

Doplňující informace:
Podokapní žlaby, kotlíky, svislé okapní svody, klempířské výrobky.
Všechno z poplastovaného plechu. Viz výkres střechy a výpis klempířských výrobků.

Sk6 - vibroizolační základ - panel

4.NP základ pod chlapci - panel

- hydroizolace střešní PVC fólie tl.2 mm, mechanicky kotvená, odolná proti UV záření, barva tmavě šedá
- separační vrstva střešní rouno
- spádová klíny 2% z polystyrenu EPS 200 stabilizovaný
- železobetonový prefabrikovaný (monolitický) panel tl.200 mm
- vzduchová mezera
- 350 mm tepelná izolace z polystyrenu EPS 100 stabilizovaný
- parotěsná zábrana 1 x živičný pás tl. 4mm
- penetrační nátěr
- 250-350 mm stropní žel.bet.deska podle konstrukční části
- vzduchová mezera
- podhled podle typu mistrosti

Sk7 - vibroizolační základ - stěny

4.NP - základ pod chlapci - obvodová stěny

- hydroizolace střešní PVC fólie tl.2 mm, mechanicky kotvená, odolná proti UV záření, barva tmavě šedá
- separační vrstva střešní rouno
- 25 mm cementovláknité (cementotřískové) desky FD, položené kolmo na směr hlavních střešních vazníků
- odvětrávaná vzduchová mezera v prostoru vazníků (odvětrání pomocí plastových mřížek 600x200 mm se střídou proti hmyzu pod okapní hranou spolu s provlapením z asfaltového profilu upraveného na rozměr mřížky - 20 ks a pomocí větracích komínků o hlavice střechy - 20 ks)
- pojistná hydroizolace paropropustná položená na minerální vatě
- 350 mm tepelná izolace z minerální vaty
- 360 až 1500 mm střešní vazníky kolmeyé do ŽB bet.desky (mezi vazníky tepelná izolace + zavětrování konstrukce
- parotěsná zábrana 1 x živičný pás tl. 4mm, natavit na žel.bet.desku
- penetrační nátěr
- 250-350 mm stropní žel.bet.deska podle konstrukční části
- vzduchová mezera
- podhled podle typu mistrosti

UPOZORNĚNÍ

Stavební úpravy vychází ze zaměření stávajícího stavu existující budovy. Při bourání a při výstavbě nových konstrukcí se musí provádět kontroly a počítat s možnými odchylkami. Před výrobou prvků, nebo před provedením stavebních prací se musí ověřovat rozměry konkrétního místa, kterého se výroba, nebo práce týká. Menší odlišnosti vyřeší dodavatel na místě, zásadní nesoulad projekty se skutečností bude dodavatel stavby konzultovat s projektantem. Platí také pro nové konstrukce.

AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice
Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz

Vypracoval	Odpovědný projektant	Architekt	Autorizoval
Ing.Karas, Ing.Reabo, Ing.Brejchová	Ing.Karas, Ing.Reabo, Ing.Brejchová		Ing.Hajný

Název akce:	**Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa**	Obecní úřad	České Budějovice
		Krajský úřad	Jihočeský
		Datum	**10.06.2019**
Místo stavby:	**Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1.a přilací sestěk)**	Formát	1200x594
		Měřítko	1 : 50
Investor:	Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Číslo zakázky	23/2017
		Stupeň	Objekt
		PS	**SO 01, 02**
Část:	**D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení**	Číslo výkresu	**01 - 3.01**
Příloha:	**Skladby podlah a konstrukcí**		