

TR 1.

1 : 50



TR 3

1 : 50



TR 5

1 : 50



TR 7.

1 : 50



TR 9

1 : 50



TR 2

1 : 50



TR 4

1 : 50



TR 6

1 : 50



TR 8

1 : 50



2. NP- vyznačení řezů trafostanicí

1 : 200

Legenda hmot

Požární SDK příčka EI 60 DP1; vhodí pro oddělení stavby od provozu nemocnice

- **Prostý beton, železobeton tvárnice různé tloušťky**
- **Železobeton**
- **Stávající zdivo, různé tloušťky, zdivo obvodové a vnitřní, stávající stropy, střechy a další konstrukce**
- **Zazdívky otvorů ve stávajícím zdivu**
- Obvodové keramické zdivo tl. 380 mm z broušených cihel. + ETICS tl. 150 mm tepelná izolace minerální vata + fasádní lišty a okapničky)
- 300 mm prefabrikované obvodové stěny + ETICS tl. 200 mm tepelná izolace minerální vata + fasádní lišty a okapničky)
- 200 mm prefabrikované stěny, (štíté stropy, stěny výtahů, stěny schodišť, apod.)
- 250 mm, 300 mm vnitřní nosné stěny z keramického zdiva tl.250 a 300 mm
- Zdivo ve styku se zeminou z železobetonových tvárnic hydroizolace+ nenasákavá tepelná izolace
- 115 mm - příčky akustické z keramického zdiva tl.115 mm AKU - broušené cihly
- 115 mm - příčky z keramického zdiva tl.115 mm - broušené cihly
- 80 mm - příčky z keramického zdiva tl.80 mm - broušené cihly
- 100 mm vnitřní prosklené AL příčky
- 205 mm - masivní příčka s dvojitými CW profily - Masivní sádrokartonová deska 25 mm obvodní příčka horizontálně oplášťěná), akustický útlum 57 dB - použití šířkové pokrok stěny mezi šířky a rampami
- 100mm - předsazená sádrokartonová stěna - s CW-Profilem, s dvouvrstvým opláštěním, předsazená ke zděné příčce
- 75mm - předsazená sádrokartonová stěna - s CW-Profilem, s dvouvrstvým opláštěním, předsazená ke zděné příčce, použití šířkové pokrok stěny mezi šířky a rampami

Založení příček ve stávajícím objektu:
Všechny stávající podlahy se vybourají a nové příčky se založí na stávající stropní konstrukci.

Provádění příček - postupy:
varianta 1: příčky dozdí ke stropu až po provedení rozvodů VZT a rozvodů dalších inženýrských sítí.
varianta 2: příčky se dozdí až ke stropu a postupy se vyvážají při provádění rozvodů podle jejich skutečného umístění

Pokud nebude možné zdivo provázat, provede se vzájemné kotvení různých druhů zdiva pomocí plochých nerezových kotev.

Ukončení příček pod stropem:
Příčky se ukončí 30 mm pod stropem kvůli průhybu stropních konstrukcí. Mezera se vyplní šířkou minerální vatou objemové min 80 kg/m3.
Pak se z obou stran aplikuje trvale pružný tmel (na hranicích požárních úseků trvale pružný protipožární tmel).
Viz výkresy a detailem Ukončení příček pod stropem.

Omítání příček a stěn:
Všechny omítky se běu ohledu na výškovou úroveň podhledů provedou až ke stropní konstrukci, aby byly zajištěny požárněizolační vlastnosti.

- Betonová mazanina (podkladní betony tl.160 mm) s výztužnou sítí 100x100x8 mm
- Železobeton
- Železobeton
- Násypy z nesoudržného hutnitelného materiálu hutnit po vrstvách max 200 mm
- Rostlý terén

BETON
obsah chloridů max 0,1% hmotnosti cementu, velikost zrna max. 16 mm, u plošt 32 mm, konzistence čerstvého betonu S3, pórty a základy S2

- podkladní betony pod podlahami C20/25 XC2
- podkladní betony pod vodorovnými bazinami C20/25 XC2

Základové pasy: C25/30 XC2 - všechny základové kce
- prostý beton
- železový beton

- žel.bet.monolitické stěny pod úrovní terénu C30/37 XC2 Vo4 T30

Dojezd konstrukce
- vnitřní prostý konstrukce
- vnější prostředí konstrukce
- vnější monolitické konstrukce (schodišťové věstence) C30/37 XC4

UPOZORNĚNÍ

Stavební úpravy vycházi ze zaměření stávajícího stavu existující budovy. Při bourání a při výstavbě nových konstrukcí se musí prověřovat rozměry a pozice každe nové stěny, příčky, otvoru, apod., aby se zachovala návaznost konstrukcí. Před výrobou prvků, nebo montáží konstrukcí je nutné provést kontrolní zaměření skutečného stavu a porovnat ho s projektem. Veškeré rozdíly je nutné řešit s projektantem ještě před výrobou prvků, nebo montáží konstrukcí na místě. Zásadní rozsáhlé projekty se skutečností budou dodavatel stavby konzultovat s projektantem. Platí také při nové konstrukce.

AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice
Tel: 387 021 912 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz

Zpracovával:	Odpovědný projektant:	Archivní:	Autorizovaný inž.:
Ing.Kaňa, Ing.Hrabis, Ing.Hrabová	Ing.Kaňa, Ing.Hrabis, Ing.Hrabová		Ing.Hájek
Název akce:		Okresní úřad:	České Budějovice
	Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa	Kraský úřad:	Jihočeský
		Datum:	10.06.2019
Místo stavby:		Formát:	1800x610
	Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a přilehlé rampy)	Měřítko:	dle uvedeno
		Číslo zakázky:	232021
Investor:	Nemocnice České Budějovice, a.s., Il. Nálevkové 585/54 370 01 České Budějovice	Stupeň:	Objekt
		Fáze:	**RS**
Část:	**S.1.1 Architektonická a stavebně technická řešení**	Číslo výkresu:	**01 - 2.07**
Příloha:	**Řezy stávajícími**		