


čísla - Tabulka místností 5.NP – MR							
Číslo	Název místnosti	Plocha	Podlaha	skladba podlahy	Sokl	Obklad, nátěr	Stěny + strop (omítky)
1.etapa							
5.NP							
5.169	Sklad	12,263 m²	Keramická dlažba	P2	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
5.171	Archív	13,250 m²	Keramická dlažba	P2	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
5.171a	Archív	7,492 m²	Keramická dlažba	P2-s	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
5.172	Sklad technický pro VZT apod.	25,856 m²	Keramická dlažba	P2	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
5.173	Instalační jádro VZT	4,442 m²	---	---	---	---	---
5.173a	Instalační jádro	0,867 m²	---	---	---	---	---
5.174	Venkovní únikové schodiště, CHÚC-B	24,259 m²	ocel.pozink.schodiště - pororošty	---	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
5.175	Chodba, větraná předsíň CHÚC-B	25,112 m²	Keram.dlažba 600x600 hlavní chodby a haly	P2	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
		113,541 m²					

Legenda Tabulky místností

Doplňující a upřesňující informace k povrchovým úpravám: - malby: 50% barevné nátěry (35% sytost barev), 50% bílá barva, všechny malby omyvatelné a oteruvzdorné - olejový nátěr: 50% barevné nátěry (35% sytost barev), 50% barevné nátěry (15% sytost barev) - výška olejových nátěrů 2,0 m, budou provedeny všude kromě ploch s keramickým obkladem - pod olejové nátěry počítat 2x tmelení a broušení, vlastní olejové nátěry se provedou jako stíkané a následně se vyhladí a přebrousí - na žel.bet.prefa stěny všude ocenit omítku s výztužnou síťovinou + penetrace na beton - všechny zděné přčky se budou omítat až ke stropu kvůli akustice - veškerý keramický obklad (včetně rohů) bude lemován plastovými lištami - fabiony povlakových podlah (PVC apod.) jsou oblé - vytážené na stěnu a ukončené lištou, fabiony jsou vyztužené plastovými typovými prvky, platí to také pro rohy, kde se jako podklad pod krytinu použijí plastové výlisky, všechny spoje v rozích se provedou předepsaným způsobem tak, aby vlastní spoj nebyl v rohu, ale vždy mimo roh, tak jak to předepisuje technologický postup montáže - jako povlaková krytina PVC se rozumí (homogenní PVC, linoleum, přírodní linoleum, a případně další druhy homogenních krytin), šířka role minimálně 3 m, pokládat tak aby v místnosti byla 1 spára, výjimečně 2 spáry u největších místností, JIP haly budou mít spár více, spoje budou provedeny v barvě krytiny - veškeré povlakové krytiny (PVC i keramická dlažba) musí být odolné proti všem čistícím a dezinfekčním prostředkům používaným v nemocnicích, je nutné zohlednit také pravidelné stírání druhů dezinfekcí a to vše s ohledem na stálobarevnost a povrchovou odolnost - nemohou se použít takové krytiny, které vyžadují pro správnou funkci pravidelné voskování a podobné náročné procedury, protože to nepřijatelně zatěžuje nemocniční provoz, jsou požadovány takové krytiny, které se udržují pouze mokrým úklidovým procesem a dezinfekcí při zachování záruky za stálobarevnost a povrchovou odolnost	 - na chodbách se bude PVC pokládat z rolí šířky 3 m (šířka chodby 2,4 + 2x oblý fabion = cca 2,6 m) v co nejdelších úsecích tak, aby bylo minimum příčných spár, příčné spáry se provedou vždy mimo dveře (minimálně 2 m od dveří) - velikost keramické dlažby: na hlavních chodbách 450x450 mm (případně 600x300 mm) vysoce odolná proti zatížení a opotřebení, v ostatních prostorech minimálně 300x300 mm, spáry tenké tl.max.2 mm - keramická dlažba, požadovaná oteruvzdornost Stupeň PEI 4, plný stěp, výrazná barevná škála, UNI barvy bez struktury - velikost keramického obkladu minimálně 400x250 mm, výrazná barevná škála, UNI barvy bez struktury - schodiště: podstupnice světlá, stupeň tmavší, nástupní a výstupní v jiném výraznějším odstínu, protiskluzná hrana keram.dlaždice - v místnostech, kde se předpokládá tekoucí voda po podlaze je navržen PVC systém, který je sám hydroizolaci a pod něj se další pojistná hydroizolace nedává, speciální podlahová vpust určená pro napojení na PVC krytinu, rovné a rohové plastové prvky pro oblý fabion u podlahy, rohové spoje mimo roh, a další příslušenství jako vodorovné lišty sloužící pro napojení mezi PVC podlahou a keramickým obkladem - v místech kde se voda nepředpokládá, stačí stěrka, do které je dlažba, nebo obklad pokládán - koberec zátežový, odolnost proti kolečkům, barevná stálost, odolnost proti ohni podle požární zprávy, tloušťka cca 5,5 mm
--	--

5.NP

1 : 1000



UPOZORNĚNÍ

Stavební úpravy vychází ze zaměření stávajícího stavu existující budovy. Při bourání a při výstavbě nových konstrukcí se musí prověřovat rozměry a pozice každé nové stěny, příčky, otvoru, apod., aby se zachovala návaznost konstrukcí. Před výrobou prvků, nebo před provedením stavebních prací se musí ověřovat rozměry konkrétního místa, kterého se výroba, nebo práce týká. Menší odlišnosti vyřeší dodavatel na místě, zásadní nesoulad projektu se skutečností bude dodavatel stavby konzultovat s projektantem. Platí také pro nové konstrukce.

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová	Odpovědný projektant Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
Název akce: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa		Obecní úřad	České Budějovice	
		Krajský úřad	Jihočeský	
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)		Datum	18.06.2019	
		Formát	700x420	
		Měřítko	Jak je ukázáno	
Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		Číslo zakázky	23/2017	
		Stupeň PS	Objekt SO 08	
Část: Příloha:	D.1.1 Architektonické a stavební technické řešení 5.NP TABULKA MÍSTNOSTÍ		Číslo výkresu 08 - 1.13	