

Poznámky:

- Dveře se musí otvírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.
- Podlahy budou spádovány k odtokovým kanálkům ve spádu 2%
- Pod dveře do místností osadit přelivové lišty

WC

- Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou.**
- Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou.
- Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1 200 mm nad podlahou.
- Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse.
- V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1 200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy, a to nejvýše 150 mm nad podlahou, musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.


Záchodové kabiny musí být vybaveny systémem nouzového volání – tahové signální tlačítko nebo tlačítko s popisovým polem, které je dostupné ze záchodové mísy ve výši 600 – 1 200 mm a zároveň z úrovně podlahy nejvýše 150 mm. Volání osoby je indikováno na kontrolním modulu a alarmem na vnější straně záchodové kabiny nad dveřmi nebo vedle dveří. Stiskem tlačítka dochází k aktivaci alarmu, vydávajícího optickou a zvukovou signalizaci. Tlačítko pro zrušení alarmu je situováno vedle dveří v záchodové kabině. Systém by měl být také napojen na vrátnici, recepci apod.

S

- Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 mm x 450 mm** ve výši 460 mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu.
- Na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním.
- V dosahu ze sedátka, a to ve výšce 600 až 1 200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.

- V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu.
- (Doporučuje se osadit i sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík, ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve výši 800 mm nad podlahou.

- Na přístupové straně vedle sedátka musí být volná plocha pro umístění vozíku velikosti 900 x 1 200 mm, která je doplněním manipulační plochy 1 500 x 1 500 mm.



WC

U

S

U

- Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho **horní hrana musí být ve výšce 800 mm.**

- Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.

- Poblíž umyvadla ve výšce 850 mm by měla být odkládací police rozměrů 200 x 400 mm. Všechno další vybavení – zásobník tekutého mýdla, zásobník na papírové ručníky, sušák na ruce, pneumatické vzdálené splachování apod. musí být umístěny v rozmezí 800 – 1 000 (1 200) mm.

- Vybavení u umyvadla, včetně vodovodní baterie by mělo mít osazenou ovládací část nejdále 300 mm od přední hrany umyvadla.

CELKOVÉ POČTY ZAŘÍZENÍ:

- veškeré bezbariérové zařízení osadit dle popsanych postupů

- WC+sklopné madlo+pevné madlo+držák toaletního papíru - 27ks

- Sprchová hlavice s držákem+sklopné sedátko+svislé a vodorovné madlo- 22ks

- Umyvadlo+ vodorovné a svislé madlo- 29 ks

- Žávés sprch- nerezová tyč kotvená do zdi- celkem 47 metrů

Bezbariérové vybavení – SO 08			
Číslo	Název místnosti	Plocha	Bezbariérové vybavení
3.298	WC, sprcha bezbariérové	6,636 m²	WC,U,S
3.299	WC, sprcha bezbariérové	6,636 m²	WC,U,S
4.201	WC, sprcha pacienti	6,301 m²	WC,U,S
4.200	WC, sprcha pro izolaci	6,162 m²	WC,U,S
4.196	WC, sprcha pacienti	6,301 m²	WC,U,S
4.195	WC, sprcha pro izolaci	6,301 m²	WC,U,S
4.236	WC, sprcha pacienti	6,301 m²	WC,U,S
4.237	WC, sprcha pro izolaci	6,233 m²	WC,U,S
4.228	WC, sprcha pacienti	6,301 m²	WC,U,S
4.229	WC, sprcha pro izolaci	6,364 m²	WC,U,S
4.224	Filtr - Lůžková umývárna, WC a sprcha bezbariérové	23,882 m²	WC,U,S
2.394	WC, sprcha bezbariérové	6,636 m²	WC,U,S
2.393	WC, sprcha bezbariérové	6,636 m²	WC,U,S
WC,U,S: 13		100,690 m²	
Celkový součet:: 13		100,690 m²	

UPOZORNĚNÍ

Stavební úpravy vychází ze zaměření stávajícího stavu existující budovy. Při bourání a při výstavbě nových konstrukcí se musí prověřovat rozměry a pozice každé nové stěny, příčky, otvoru, apod., aby se zachovala návaznost konstrukcí. Před výrobou prvků, nebo před provedením stavebních prací se musí ověřovat rozměry konkrétního místa, kterého se výroba, nebo práce týká. Menší odlišnosti vyřeší dodavatel na místě, zásadní nesoulad projektu se skutečností bude dodavatel stavby konzultovat s projektantem. Platí také pro nové konstrukce.

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová	Odpovědný projektant Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
Název akce: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa			Obecní úřad	České Budějovice
			Krajský úřad	Jihočeský
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)			Datum	18.06.2019
			Formát	594x420
			Měřítka	Jak je ukázáno
			Číslo zakázky	23/2017
Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice			Stupeň	Objekt
			PS	SO 08
Část:	D.1.1 Architektonické a stavební technické řešení			Číslo výkresu 08 - 8.04
Příloha:	Bezbariérové vybavení			