

Tabulka dveří 3NP –SO 8														
PODLAŽÍ	Č.	L/P	OZNAČENÍ	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS DVEŘÍ	POČET	MATERIÁL DVEŘÍ	KOVÁNÍ DVEŘÍ, OVLÁDÁNÍ	ZÁMEK	ZÁRUBEŇ	ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST	POŽÁRNÍ ODOLNOST	BARVA KŘÍDLA
3.NP	01	L	D	700	1970	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	8	Dřevo	Klika/klika	WC zámek, možnost otevření z venku	Ocelová RAL 9007 se strukturou	--	--	Hladké, folie imitující dřevo
3.NP	01	P	D	700	1970	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	8	Dřevo	Klika/klika	WC zámek, možnost otevření z venku	Ocelová RAL 9007 se strukturou	--	--	Hladké, folie imitující dřevo
3.NP	02	L	POS	700	1970		7	Dřevo	Mušle/mušle	WC zámek, možnost otevření z venku	Součást dveří, posun po stěně, RAL 9007 se strukturou		--	Hladké, folie imitující dřevo
3.NP	02	P	POS	700	1970		6	Dřevo	Mušle/mušle	WC zámek, možnost otevření z venku	Součást dveří, posun po stěně, RAL 9007 se strukturou		--	Hladké, folie imitující dřevo
3.NP	03	L	D	800	1970	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Dřevo	Klika/klika	Vložkový zámek	Ocelová RAL 9007 se strukturou	--	--	Hladké, folie imitující dřevo
3.NP	03	P	D	800	1970	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Dřevo	Klika/klika	Vložkový zámek	Ocelová RAL 9007 se strukturou	--	--	Hladké, folie imitující dřevo
3.NP	06	P	POS	800	1970	Jednokřídle, posuvné, plné CPL	2	Dřevo	Mušle/mušle	WC zámek, možnost otevření z venku	Součást dveří, posun po stěně, RAL 9007 se strukturou		--	Hladké, folie imitující dřevo
3.NP	09	L	D	900	1970	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Dřevo	Klika/klika	Vložkový zámek	Ocelová RAL 9007 se strukturou	--	--	Hladké, folie imitující dřevo
3.NP	10	P	D	900	1970	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	2	Dřevo	Klika/klika, bezbariérové madlo 2x	WC zámek, možnost otevření z venku	Ocelová RAL 9007 se strukturou	--	--	Hladké, folie imitující dřevo
3.NP	12	L	D	1200	1970	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL s kovovou kostrou	5	Dřevo	Klika/klika	Záslepka	Zdravotní zárubeň, 4 závěsy, RAL 9007 se strukturou	27dB	--	Hladké, folie imitující dřevo
3.NP	12	P	D	1200	1970	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL s kovovou kostrou	8	Dřevo	Klika/klika	Záslepka	Zdravotní zárubeň, 4 závěsy, RAL 9007 se strukturou	27dB	--	Hladké, folie imitující dřevo
3.NP	16	P	POŽ	800	1970	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Dřevo	Klika/koule	Vložkový zámek	Ocelová RAL 9007 se strukturou	--	EI 30-Sm-C DP3	Hladké, folie imitující dřevo
3.NP	21	L	POŽ	1100	1970	Jednokřídle, otevíravé	3	AL	Klika/koule	Vložkový zámek	Součást dveří, RAL 9007	--	EI 45-Sm-C DP1	RAL 9007, hladké
3.NP	22	P	POS	1000	1970	Jednokřídle, posuvné, plné CPL	1	Dřevo	Mušle/mušle	Vložkový zámek	Součást dveří, posun po stěně, RAL 9007 se strukturou	--	--	Hladké, folie imitující dřevo
3.NP	23	L	D	1200	1970	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Dřevo	Klika/koule	Vložkový zámek	Ocelová RAL 9007 se strukturou	27dB	--	Hladké, folie imitující dřevo
3.NP	54	L	POŽ	1200	2200	Jednokřídle, otevíravé, prosklené - bezpečnostní sklo	1	AL	Koule/koule, čtečka/čtečka	Elektrozámek reverzní, záslepka	Součást dveří, RAL 9007	--	EI 30-Sm-C DP3	RAL 9007, hladké
3.NP	60	L	POŽ	1200	2200	Jednokřídle, otevíravé, prosklené - bezpečnostní sklo	1	AL	Protipožární - madlo/klika, samozavírač s koordinátorem zavírání (vše v jedné liště), čtečka	Elektrozámek, záslepka	Součást dveří, RAL 9007	--	EI 30-Sm-C DP3	RAL 9007, hladké
3.NP	61	P	POS	1200	1970	Jednokřídle, posuvné, plné s průhledem	1	AL	Mušle/mušle	Vložkový zámek	Součást dveří, posun po stěně, RAL 9007 se strukturou	--	--	Hladké, folie imitující dřevo
3.NP	79	P	D	1200	2100	Jednokřídle, otevíravé, plné s průhledem	1	AL	Protipožární - klika/klika, samozavírač s koordinátorem zavírání (vše v jedné liště), magnet	Záslepka	Součást dveří, RAL 9007	--	--	RAL 9007, hladké

59

UPOZORNĚNÍ

Stavební úpravy vychází ze zaměření stávajícího stavu existující budovy. Při bourání a při výstavbě nových konstrukcí se musí prověřovat rozměry a pozice každé nové stěny, příčky, otvoru, apod., aby se zachovala návaznost konstrukcí. Před výrobou prvků, nebo před provedením stavebních prací se musí ověřovat rozměry konkrétního místa, kterého se výroba, nebo práce týká. Menší odlišnosti vyřeší dodavatel na místě, zásadní nesoulad projektu se skutečností bude dodavatel stavby konzultovat s projektantem. Platí také pro nové konstrukce.

Doplňující a upřesňující informace k tabulkám dveří:

- všechny dřevěné dveře jsou v provedení CPL
- pro všechny dveře zarážky dveří na podlaže, nebo na stěně
- podle požadavku VZT se provedou větrací mřížky do dveří, pro ocenění do VV se počítá 300 ks větracích mřížek + (vyříznutí a začištění otvorů ve dveřích) rozměru 600 x 80 mm – hliník, elox, podélné otvory
- plošná ochrana dveří a zárubní (v rámci ochranných ploch stěn a dveří a madel)
- všechny dveře jsou součástí systému generálního klíče, tzn. že se vložky zámků musí objednávat v rámci tohoto systému a ne samostatně s dveřmi
- všechny posuvné dveře budou mít vlastní náhradní zdroj a budou mít pojistku proti přivření dětí při zavírání dveří
- všechny dveře na čtečku budou mít v zámku zabudovaný magnetický kontakt detekce otevřených dveří
- ocelová zárubeň s náběhem pro klasické zdění s drážkou, těsněním a kapsovými závěsy, (použití pro zavěšení otočných dveří dle ČSN s polodrážkou 25x15 mm)
- cena za systém generálního klíče se rozpočítá do jednotlivých položek dveří, v systému generálního klíče budou všechny dveře (zámky), počítat 6 ks klíčů na 1 zámek
- magnety pro přidržení dveří v otevřené pozici jsou součástí dodávky dveří, musí být certifikované a připravené pro napojení na EI a EPS
- veškeré zárubně jsou bezn pryžového těsnění z hygienických důvodů
- samozavírače se zpoždovačem

	AGP nova spol. s r.o. Tr. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Břejchová	Odpovědný projektant Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Břejchová	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
Název akce:	Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa		Obecní úřad	České Budějovice
			Krajský úřad	Jihočeský
			Datum	18.06.2019
Místo stavby:	Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)		Formát	594x297
			Měřítko	1 : 50
			Číslo zakázky	23/2017
Investor:	Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		Stupeň PS	Objekt SO 08
Část:	D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení		Číslo výkresu 08 - 6.04	
Příloha:	TABULKA DVEŘÍ 3NP			