



Detail akustického truhlíku

Poznámky:

Akustické truhlíky je nutné provést ve všech prostupech stropní konstrukcí mezi strojovnou vzduchotechniky a sousedním prostorem - kanalizace, odvody kondenzátu, vpustě apod. Tyto truhlíky není nutné provádět při prostupu elektrických kabelů menších průměrů.

UPOZORNĚNÍ

Stavební úpravy vychází ze zaměření stávajícího stavu existující budovy. Při bourání a při výstavbě nových konstrukcí se musí prověřovat rozměry a pozice každé nové stěny, přičky, otvoru, apod., aby se zachovala návaznost konstrukcí. Před výrobou prvků, nebo před provedením stavebních prací se musí ověřovat rozměry konkrétního místa, kterého se výroba, nebo práce týká. Menší odlišnosti vyřeší dodavatel na místě, zásadní nesoulad projektu se skutečností bude dodavatel stavby konzultovat s projektantem. Platí také pro nové konstrukce.

		AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz					
Vypracoval Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová		Odpovědný projektant Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová		Architekt		Autorizoval Ing.Hajný	
Název akce: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa				Obecní úřad		České Budějovice	
				Krajský úřad		Jihočeský	
				Datum		18.06.2019	
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)				Formát		210x297	
				Měřítko		Jak je ukázáno	
				Číslo zakázky		23/2017	
Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice				Stupeň		Objekt	
				PS		SO 08	
Část: Příloha:				D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Akustické truhlíky		Číslo výkresu 08 - 8.01	