

Tabulka dveří 1PP –SO 8														
PODLAŽÍ	Č.	L/P	OZNAČENÍ	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS DVEŘÍ	POČET	KOVÁNÍ DVEŘÍ, OVLÁDÁNÍ	materiál dveří sdílený	ZÁMEK	ZÁRUBEŇ	ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST	požární odolnost sdílená	Pohon dveří
podesta -2,85														
79														
podesta -2,85	79	P	D	1200	2100	Jednokřídlé, otevíravé, plné s průhledem	1	Protipožární - klika/klika, samozavírač s koordinátorem zavírání (vše v jedné liště), magnet	AL	Záslepka	Součást dveří, RAL 9007	--	Sa-C DP1,Kouřotěsné	

1

Doplňující a upřesňující informace k tabulkám dveří:

- všechny dřevěné dveře jsou v provedení CPL
- pro všechny dveře zarážky dveří na podlaze, nebo na stěně
- podle požadavku VZT se provedou větrací mřížky do dveří, pro ocenění do VV se počítá 300 ks větracích mřížek + (vyříznutí a začištění otvorů ve dveřích) rozměru 600 x 80 mm – hliník, elox, podélné otvory
- plošná ochrana dveří a zárubní (v rámci ochranných ploch stěn a dveří a madel)
- všechny dveře jsou součástí systému generálního klíče, tzn. že se vložky zámků musí objednávat v rámci tohoto systému a ne samostatně s dveřmi
- všechny posuvné dveře budou mít vlastní náhradní zdroj a budou mít pojistku proti přivření dětí při zavírání dveří
- všechny dveře na čtečku budou mít v zámku zabudovaný magnetický kontakt detekce otevřených dveří
- ocelová zárubeň s náběhem pro klasické zdění s drážkou, těsněním a kapsovými závěsy, (použití pro zavěšení otočných dveří dle ČSN s polodrážkou 25x15 mm)
- cena za systém generálního klíče se rozpočítá do jednotlivých položek dveří, v systému generálního klíče budou všechny dveře (zámků), počítat 6 ks klíčů na 1 zámek
- magnety pro přidržení dveří v otevřené pozici jsou součást dodávky dveří, musí být certifikované a připravené pro napojení na EI a EPS
- veškeré zárubně jsou bezn pryžového těsnění z hygienických důvodů
- samozavírače se zpoždovačem
- Investor v průběhu stavby určí barvy dveří které se budou lišit podle podlaží

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová	Odpovědný projektant Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
Název akce:	Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa	Obecní úřad	České Budějovice	
		Krajský úřad	Jihočeský	
		Datum	18.06.2019	
Místo stavby:	Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)	Formát	500x297	
		Měřítko	1 : 50	
		Číslo zakázky	23/2017	
Investor:	Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		Stupeň PS	Objekt SO 08
Část: Příloha:	D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TABULKA DVEŘÍ 1PP		Číslo výkresu 08 - 6.01	