Legenda podhledů

Poznámky:
- podhledy vždy dotáhnout k rámu oken v místnosti
- na trase vedení kyslíku osadit po vzdálenosti cca 3m děrovanou stropní kazetu
- prostory čekáren,chodeb apod. je nutné opatřit širokopásmovým podhledem stropu. Je to obklad stropu, jehož vážený činitel zvukové pohltivosti αw z 0,80.

Barevná rozlišení podhledů:

-Černý: Sátry, kanceláře, denní místnost,chodby.... atd. Všechny prostory popsané jako minerální, omyvatelný podhled. Nižší ekonomická výrobní řada s omyvatelným povrchem.

-Červený : WC, umývárny, sprchy, čistící místnost,JIP, úklidové místnosti .... atd. Střední hygienická řada s možností mokré údržby, která odolává zvýšené vlhkosti a náročnějším podmínkám, umožňuje čištění párou, odolává i běžným dezinfekčním prostředkům, s ohledem na pouze nárazovou zvýšenou vlhkost postačuje rastr v běžné konzolní třídě C1, panely standardně klopovány v rastru, aby oddolaly tlaku při čištění.

-Modrý: operační a zákrokové sály. Plechové podhledy nejvyšší hygienické třídy s možností intezivní dezinfekce a mokré údržby.

-Fialový: venkovní kazetový podhled 600x600 mm, základ kazety z pozinkovaného plechu, svislá zapuštěná, bezpečná izolace (minerální vata) tl.300 mm. Podle PBŘ Venkovní podhledy (nad průjezdem) – železobetonový strop s minerální izolací, podhled z cementotřískových desek třídy reakce na oheň A1-A2.

Podhled v exteriéru je vykázán samostatně zde v legendě!
1.NP nástavba nad příjezdem sanitek - plocha 1.289 m2, obvod 175 m
1.NP nástavba nad pavilonem stávající MR - plocha 300.959 m2, obvod 254 m

Legenda symbolů:



VZT - laminární panel na OS do kazetových podhledů 600x600 mm

Elektro - svítidla pro zapuštěné osazení do kazetových podhledů 600x600 mm

Chlazení - klimatizační výústek pro zapuštěné osazení do kazetových podhledů 600x600 mm

VZT - anemostat lamelový pro zapuštěné osazení do kazetových podhledů 600x600 mm

■ 4.NP nástavba nad příjezdem sanitek

1 : 1000

UPOZORNĚNÍ

Stavební úpravy vycházi ze zaměření stávajícího stavu existující budovy. Při bourání a při výstavbě nových konstrukcí se musí prověřovat rozměry a pozice každé nové stěny, příčky, otvoru, apod., aby se zachovala návaznost konstrukcí. Před výrobou prvků, nebo před provedením stavebních prací se musí ověřovat rozměry konkrétního místa, kterého se výroba, nebo práce týká. Menší odlišnosti vyřeší dodavatel na místě, zásadní nesoulad projektu se skutečností bude dodavatel stavby konzultovat s projektantem. Platí také pro nové konstrukce.

AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice
Tel: 387 015 812 Fax: 387 016 078 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz

Vypracoval: Ing.Kamo, Ing.Reakol, Ing.Brezina5
Odpovědný projektant: Ing.Kamo, Ing.Reakol, Ing.Brezina5
Architekt:
Autorizovaný: Ing.Hejny

Název akce:	**Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa**	Obecní úřad:	České Budějovice
		Katastr.úřad:	Zhůřecký
		Datum:	**10.06.2019**
Místo stavby:	**Areál Nemocnice České Budějovice (dislokační pavilon CH a CH 1.a 2.přístavba sanitek)**	Formát:	1600x910
		M/Měřítko:	Jak je uložen
		Číslo zakázky:	2025/17
Investor:	Nemocnice České Budějovice, a.s., tř. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Stupeň:	Objekt
		PS:	SO01
Část:	B.1.1 **Architektonická a stavebně technická řešení**	Číslo výkresu:	**01 - 1.32**
Příloha:	**PODORYS PODHLEDŮ 4.NP**		