Legenda podhledů

Poznámky:
- podhledy vždy dotěsnout k rámu oken v místnosti
- na trase vedení kyslíku osadit po vzdálenosti cca 3m děrovanou stropní kazetu
- prostory čekáren,chodeb apod. je nutné opatřit širokopásmovým podhledem stropu. Je to obklad stropu, jehož vážený činitel zvukové pohltivosti ew ≥ 0,80.

Barevné rozlišení podhledů:

-Černý: šatny, kancelāře, denní místnost,chodby.....atd. Všechny prostory popsané jako minerální, omyvatelný podhled. Nižší ekonomická výrobní řada s omyvatelným povrchem.

-Červený : WC, umývárny, sprchy, čistící místnost,RP, úklidové místnosti .... ast. Střední hygienická řada s možností mokré údržby, která odolává zvýšené vlhkosti a náročnějším podmínkám, umožňuje čištění párou, odolává i běžným dezinfekčním prostředkům, s ohledem na pouze nárazovou zvýšenou vlhkost postačuje nasí v běžné konzolové řadě C1, panely standardně klopvány v rastru, aby oddaly bariu při čištění.

-Modrý: operační a zákrokové sály. Plechový podhledy nejvyšší hygienické třídy s možností intezivní dezinfekce a mokré údržby.

-Fialový: venkovní kazetový podhled 600x600 mm, zaklapávací kazety s pojistkou proti větru (podtlaku), svitidla zapuštěná, tepelná izolace (minerální vata) 8.300 mm. Podle PSŘ Venkovní podhledy (nad průjezdem) – železobetonový strop s minerální izolací, podhled z cementotřískových desek třídy reakce na oheň A1-A2.

Podhled v exteriéru je vyňatým samostatně_zde v legendě:
1.NP nástavba nad příjezdem sanitek - plocha 1.288 m2, obvod 175 m
1.NP nástavba nad pavilonem stávající MR - plocha 300,959 m2, obvod 254 m

Legenda symbolů:

VZT - laminární panel na OS do kazetových podhledů 600x600 mm

Elektro - svítidla pro zapuštěné osazení do kazetových podhledů 600x600 mm

Chlazení - klimatizační výústě pro zapuštěné osazení do kazetových podhledů 600x600 mm

VZT - anemostat lamelový pro zapuštěné osazení do kazetových podhledů 600x600 mm

3.NP nástavba nad příjezdem sanitek

1 : 1000



UPOZORNĚNÍ

Stavební úpravy vychází ze zaměření stávajícího stavu existující budovy. Při bourání a při výstavbě nových konstrukcí se musí provádějící rozměry a pozice každé nové stěny, příčky, otvoru, apod., aby se zachovala návaznost konstrukcí. Před výrobou prvků, nebo před provedením stavebních prací se musí ověřovat rozměry konkrétního místa, kterého se výrobu, nebo práce týká. Menší odlišnosti vyhrší dodavatel na místě, závažní nesoulad projektu se skutečností bude dodavatel stavby konzultovat s projektantem. Platí také pro nové konstrukce.

AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice
Tel: 387 021 912 Fax: 387 316 976 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz

Vypracoval:	Ing.Kania, Ing.Reiska, Ing.Machová	Archivace:	Ing.Hajný
Název akce:	Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa		
Místo stavby:	Jihočeský kraj okres České Budějovice kraj. území České Budějovice Nemocnice České Budějovice a.s.	Stupeň:	DSP
Investor:	Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		
Část:	B.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení	Číslo výkresu:	01 - 1.30
Výkres:	PODHLEDY PODKLEDY 1.NP		

Objednatel:	Jihočeský kraj
Kraj:	Jihočeský
Datum:	16.06.2019
Formát:	jednotný
Měřítko:	dle je uvedeno
Číslo zakázky:	152017