

Tabulka dveří 7NP –SO1															
PODLAŽ Í	Č.	L/P	OZNAČENÍ	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS DVEŘÍ	POČET	KOVÁNÍ DVEŘÍ, OVLÁDÁNÍ	materiál dveří sdílený	ZÁMEK	ZÁRUBEŇ	ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOS T	požární odolnost sdílená	Objekt	Pohon dveří
7.NP															
38															
7.NP	38	P	D	900	1970	Jednokřídle, otevíravé, plné s průhledem	1	Protipožární - madlo/madlo, samozavírač s koordinátorem zavírání (vše v jedné liště), čtečka/čtečka	AL	Elektrozámek reverzní, záslepka	Součást dveří, RAL 9007	--	Sa-C DP1,Kouřotésné	SO 01	
48															
7.NP	48	P	POŽ	900	1970	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika, samozavírač s koordinátorem zavírání (vše v jedné liště)	AL	Vložkový zámek	Součást dveří, RAL 9007	--	EW 30 DP1	SO 01	
137															
7.NP	137	P	POŽ	1500	1970	Dvoukřídle, otevíravé, plné s průhledem, hlavní křídlo š. 900	1	Klika/klika, samozavírač s koordinátorem zavírání (vše v jedné liště)	Oc	Vložkový zámek	Součást dveří	--	EI 30-Sm-C DP3	SO 01	
138															
7.NP	138		POŽ	1500	1970	Dvoukřídle, otevíravé, plné s průhledem, hlavní křídlo š. 900	1	Klika/koule, samozavírač s koordinátorem zavírání (vše v jedné liště)	Oc	Vložkový zámek	Součást dveří	--	EW 30-C DP3	SO 01	
139															
7.NP	139	L	POŽ	900	1970	Jednokřídle, otevíravé, plné	2	Klika/koule, samozavírač s koordinátorem zavírání (vše v jedné liště)	Oc	Vložkový zámek	Ocelová RAL 9007 se strukturou	--	EW 30-C DP3	SO 01	
140															
7.NP	140	L	POŽ	1100	1970	Jednokřídle, otevíravé, plné s průhledem	1	Klika/koule, samozavírač s koordinátorem zavírání (vše v jedné liště)	Dř	Vložkový zámek	Součást dveří	--	EW 30-C DP3	SO 01	
143															
7.NP	143	L	POŽ-AKU	1500	1970	Dvoukřídle, otevíravé, plné, hlavní křídlo š. 900	1	Klika/koule, samozavírač s koordinátorem zavírání (vše v jedné liště)	Oc	Vložkový zámek	Součást dveří	42dB	EW 30-C DP3	SO 01	
7.NP	143	P	POŽ-AKU	1500	1970	Dvoukřídle, otevíravé, plné, hlavní křídlo š. 900	1	Klika/koule, samozavírač s koordinátorem zavírání (vše v jedné liště)	Oc	Vložkový zámek	Součást dveří	42dB	EW 30-C DP3	SO 01	
144															
7.NP	144	L	D	1100	1970	Jednokřídle, otevíravé, plné s průhledem	1	Protipožární - klika/klika, samozavírač s koordinátorem zavírání (vše v jedné liště)	Oc	Záslepka	Součást dveří	--	Sa-C DP1,Kouřotésné	SO 01	
145															
7.NP	145	P	POŽ	1100	1970	Jednokřídle, otevíravé, plné s průhledem	1	Klika/koule, samozavírač s koordinátorem zavírání (vše v jedné liště)	Oc	Vložkový zámek	Součást dveří	--	EI 30-Sm-C DP3	SO 01	
11															

Doplňující a upřesňující informace k tabulkám dveří:

- všechny dřevěné dveře jsou v provedení CPL
- pro všechny dveře zarážky dveří na podlaze, nebo na stěně
- podle požadavku VZT se provedou větrací mřížky do dveří, pro ocenění do VV se počítá 300 ks větracích mřížek + (vyříznutí a začistění otvorů ve dveřích) rozměru 600 x 80 mm – hliník, elox, podélné otvory
- plošná ochrana dveří a zárubní (v rámci ochranných ploch stěn a dveří a madel)
- všechny dveře jsou součástí systému generálního klíče, tzn. že se vložky zámků musí objednávat v rámci tohoto systému a ne samostatně s dveřmi
- všechny posuvné dveře budou mít vlastní náhradní zdroj a budou mít pojistku proti přivření dět při zavírání dveří
- všechny dveře na čtečku budou mít v zámku zabudovaný magnetický kontakt detekce otevřených dveří
- ocelová zárubeň s náběhem pro klasické zdění s drážkou, těsněním a kapsovými závěsy, (použití pro zavěšení otočných dveří dle ČSN s polodrážkou 25x15 mm)
- cena za systém generálního klíče se rozpočítá do jednotlivých položek dveří, v systému generálního klíče budou všechny dveře (zámký), počítat 6 ks klíčů na 1 zámek
- magnety pro přidržení dveří v otevřené pozici jsou součástí dodávky dveří, musí být certifikované a připravené pro napojení na EI a EPS
- veškeré zárubně jsou bezn pryžového těsnění z hygienických důvodů
- samozavírače se zpožďovačem
- Investor v průběhu stavby určí barvy dveří které se budou lišit podle podlaží

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Břejchová	Odpovědný projektant Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Břejchová	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
Název akce:	Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa	Obecní úřad	České Budějovice	
		Krajský úřad	Jihočeský	
		Datum	18.06.2019	
Místo stavby:	Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)	Formát	420x297	
		Měřítko	1 : 50	
		Číslo zakázky	23/2017	
Investor:	Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		Stupeň PS	Objekt
Část: Příloha:	D.1.1 Architektonické a stavebné technické řešení 7.NP TABULKA DVEŘÍ		Číslo výkresu 01 - 6.08	