

Uveřejněno na profilu zadavatele: 2. 8. 2019
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (28)

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice
Oprávněná osoba: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
IČO: 260 68 877
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 619 72 690
Kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s.**, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 20. 6. 2019 pod evidenčním číslem Z2019-020763 a do Úředního věstníku EU a dále zveřejněním zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu zadavatele takto:

Žádost 28:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o přezkoumání výměry položky č. 185 Lak penetrační asfaltový ve vykázaném množství 49,2 t u objektu SO 08 ARCH část. Výše uvedená položka se vztahuje k provedení izolace proti vodě ve strojovně P2 m.č. 6.154 – Strojovna pro pavilon nad magnetickou rezonancí. Plocha této strojovny činí 49,21 m², tudíž při spotřebě penetračního laku 0,4 kg (uvedeno ve VV) na 1m² plochy je jeho potřeba pro tuto strojovnu 19,7 kg. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

U položky č. 185 (objekt SO 08) bylo množství Laku penetračního asfaltového opraveno v soupisu prací (Výkazu výměr) - viz nový Výkaz výměr - revize 2.

.....
za správnost Jana Kobělušová