

V Českých Budějovicích 7. 8. 2019

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Datum zahájení zadávacího řízení: 15. 7. 2019

Název veřejné zakázky:

**STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. NP – 3. NP PAVILONU A,
PŘESTAVBA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NA LDN, 2. ČÁST – 2. NP**

ZADAVATEL: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

zastoupená panem Ing. Miroslavem Janovským, předsedou
představenstva a panem MUDr. Vítem Lorencem, členem představenstva
U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
IČ: 26095157

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE: společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.

Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace sdělujeme odpověď na dotaz účastníka zadávacího řízení:

Dotaz:

Protipožární ucpávky – ve výkazu výměr v oddílu 03 (zdravotnické instalace) jsou v položkách číslo 88 – 90 uvedeny protipožární ucpávky. Množství je zde uvedeno kompletem, bez uvedení dimenze potrubí. Prosím tedy o bližší specifikaci – dimenze, množství.

Odpověď na dotaz:

1) Požární prostupy pro potrubí požárně dělícími stropy mezi 1.NP a 2.NP

a) Kanalizace z potrubí Gegerit – DN 75 mm 9

DN 110 mm 10

DN 125/140 mm 2

b) Rozvody vody z polypropylenu – D 20 mm 3

D 25 mm 5

D 32 mm 5

D 40 mm 5

c) Rozvody vody z potrubí ocelového pozinkovaného závitového

DN 5/4" 2

2) Požární prostupy pro potrubí požárně dělícími stěnami ve 2.NP

a) Kanalizace z potrubí Gegerit – DN 40 mm		2
DN 50 mm		5
DN 110 mm		9
b) Rozvody vody z polypropylenu – D 20 mm		7
D 25 mm		12

3) Požární prostupy pro potrubí požárně dělícími stěnami v inst. šachtách ve 2.NP

a) Kanalizace z potrubí Gegerit – DN 40 mm		1
DN 50 mm		5
DN 110 mm		6
b) Rozvody vody z polypropylenu – D 20 mm		4
D 25 mm		3
D 32 mm		3

Zadavatel současně v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky budou podávány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, verze 4, provozovatele QCM, s.r.o., tj. prostřednictvím profilu zadavatele https://ezak.jihnem.cz/profile_display_204.html **do 19. 8. 2019 do 8⁰⁰ hodin.**

Pokud nebyla nabídka doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží (viz § 28 odst. 2 zákona, resp. § 47 odst. 4, písm. b) zákona).

V rámci elektronického nástroje E-ZAK, verze 4, provozovatele QCM, s.r.o., je nutná registrace dodavatele do tohoto systému. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky provedli potřebnou registraci.

Zadavatel současně doporučuje podat nabídku s dostatečným předstihem. Bude-li mít dodavatel technické potíže s podáním nabídky, zadavatel výslovně doporučuje kontaktovat uživatelskou podporu elektronického nástroje E-ZAK, verze 4, provozovatele QCM, s.r.o. na tel. čísle +420 538 702 719 (v pracovních dnech od 8⁰⁰ do 17⁰⁰ hodin), nebo na e-mailové adrese: podpora@ezak.cz.

Zadavatel současně doporučuje dodavatelům nastudovat si před podáním nabídky příslušnou uživatelskou příručku pro dodavatele, která je uveřejněna na profilu zadavatele zde: <https://ezak.jihnem.cz/manual.html>.

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že nabídky budou podávat dodavatelé výhradně v elektronické podobě, **nekoná se veřejné otevírání nabídek.**

S pozdravem

Kristýna Soukupová
ředitelka sekce veřejných zakázek