





OCEP "Z"  
78 MODULŮ

Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje  
zvýšené – hlavním pospojováním  
– proudovými chrániči  
– doplňující pospojování  
INSTALOVANÝ PŘÍKON:  $P_i = 10\text{ kW}$   
SOUDOBÝ PŘÍKON:  $P_s = 5\text{ kW}$

	Akce: STAVEB. ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA STAV. VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JKK V AREÁLU NEMOČNICE Č. KRUMLOV, A.S.	Investor: Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocniční 429, Horní Brána, 318 01 Český Krumlov	Stupeň: <b>DSP</b>	Zak.č.	Výkres č. <b>D1.4d/e.11</b>
	Část: D1.4d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, HROMOSVODY SCHEMA ROZVADEČE R1	Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER DIS	Kreslil: DANIEL MÁDL	Datum: 6./2019	List/Listů 2/2