

DETAIL NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES



LEGENDA :

21VK–6140	DESKOVÁ TĚLESA RADIK TYP VENTIL KOMPAKT
21–6140	DESKOVÁ TĚLESA RADIK TYP KLASIK
RVT	RADIÁTOROVÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ – V–EXACT II
VEKOLUX ROH.	ROHOVÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ TYPU VEKOLUX
RŠ	UZAVÍRATELNÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ

- TOPNÁ VODA – ZPÄŤEČKA 50°C
- TOPNÁ VODA – PŘÍVOD 70°C
- TOPNÁ VODA – ZPÄŤEČKA STÁVAJÍCÍ
- TOPNÁ VODA – PŘÍVOD STÁVAJÍCÍ

S
Te=–17°C

PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM VŠECHNY ø15x1

Vypracoval	ING. JIŘÍ SUKDOL	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ING. JIŘÍ SUKDOL HŮRY 26 RUDOLFOV 373 71 IČ : 638 83 554 TEL.: 603 854 094	
Investor	NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV a.s.		
Místo akce	ČESKÝ KRUMLOV		
Stupeň P.D.	PROVÁDĚCÍ PROJEKT		
Název akce **STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA STÁV. VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JčK V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV a.s.** **č.parc. 3503, 504/1 k.ú. ČESKÝ KRUMLOV** **D.1.4.a ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ**		Datum	ČERVEN 2019
		Č.zakázky	34/2019
		Arch. č. zak.	
Název výkresu **PŮDORYS 2.N.P.**		Měřítko 1:50	Číslo výkresu D.1.4.a.3