


- Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje  
zvýšená – hlavním pospojováním  
– proudovými chrániči  
– doplňující pospojování

INSTALOVANÝ PŘÍKON:  $P_i = 55\text{ kW}$   
SOUDOBÝ PŘÍKON:  $P_s = 32\text{ kW}$

 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER	Akce: STAVĚBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA STAV. VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JKK V AREÁLU NEMOCNICE Č. KRUMLOV, A.S.		Investor: Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocniční 429, Horní Brána, 318 01 Český Krumlov		Stupeň: <b>DSP</b>	Zak. č.	Výkres č. <b>D1.4d/e.10</b>
	Část: D1.4d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, HROMOSVODY SCHEMA ROZVADEČE RH		Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER DIS				
	Kreslil: DANIEL MÁDL		Datum: 6./2019			List/Listů 3/3	