


Přidorys střechy

M 1:100



POZNÁMKA


- S.H. udává výšku spodní hrany VZT zařízení nad čistou podlahou
- V.O. udává výšku osy potrubí VZT zařízení nad čistou podlahou
- VZT potrubí vedené na střeše objektu bude u zař.č. 2,3,4 opatřeno tepelnou izolací do plechu

Tepelná izolace tl. 40 mm do plechu


Chladovody, vč. tepelné izolace

Dveře bez prahu + mezera 8-10 mm
(alt. dveřní mřížka – dodávka stavby)

Požární stěnový uzávěr



Detail výfukové hlavice



VÝPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:	
Ing. Ladislav Váňa		Ing. Ladislav Váňa	
INVESTOR: Nemocnice Český Krumlov a.s. Nemocniční 429, Horní Brána 381 01 Český Krumlov			
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA STÁVAJÍCÍ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JČK v areálu Nemocnice Český Krumlov a.s. p.č. st.3503, 504/1 v k.ú. Český Krumlov			
VÝKRES		Ing. Ladislav Váňa Větná 132 370 01 Vráto IČO: 76175481, DIČ: CZ7501051525 tel.: 605 158 381	
VÝKRES		VÝKRES Č. 3	