






Řez 1-1'

M 1:100



POZNÁMKA

- S.H. udává výšku spodní hrany VZT zařízení nad čistou podlahou
- V.O. udává výšku osy potrubí VZT zařízení nad čistou podlahou
- VZT potrubí vedené na střeše objektu bude u zař.č. 2,3,4 opatřeno tepelnou izolací do plechu
- Tepelná izolace tl. 40 mm do plechu
- Chladovody, vč. tepelné izolace
- Dveře bez prahu + mezera 8-10 mm (alt. dveřní mřížka - dodávka stavby)
- Požární stěnový uzávěr



VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ladislav Váňa	
Ing. Ladislav Váňa		Ing. Ladislav Váňa		Ing. Ladislav Váňa
INVESTOR:		Nemocnice Český Krumlov a.s. Nemocniční 429, Horní Brána 381 01 Český Krumlov		
AKCE:		STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA STÁVAJÍCÍ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JČK v areálu Nemocnice Český Krumlov a.s. p.č. st.3503, 504/1 v k.ú. Český Krumlov		
STUPEŇ		DPS	ZAKÁZKA	19-40
DATUM		06/2019		
FORMÁT		4 A4		
MĚŘÍTKO		1:50		
VÝKRES		VÝKRES Č.		4