

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2

název veřejné zakázky	„Stavební práce spočívající v rekonstrukci budovy vrátnice Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2019“
zadavatel	Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov zastoupena: MUDr. Jindřich Florián, předseda představenstva Václav Grubmüller, člen představenstva zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460 IČ: 260 95 149

Dodatečná informace (2) k zadávacím podmínkám na základě dotazů uchazečů:

Odpověď na vznesené dotazy při prohlídce místa plnění pro veřejnou zakázku: „Stavební práce spočívající v rekonstrukci budovy vrátnice Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2019“

1) Rozpor tloušťek sanitárních stěn

Ve výkazu výměr je položka č.299 a 300 - Sanitární příčky HPL tl. 19,6 mm. V poznámkách půdorysu 2.NP je tl.25mm. Běžně dodáváme HPL tl. 13mm. Lze do cenové nabídky použít tl.13mm?

Odpověď: V PD jsou definovány sanitární dělicí stěny z dřevotřískových desek z povrchem z HPL laminátu. Z důvodu tuhosti by neměla být použita šířka stěny užší než 18 mm. Pokud bude použit plnostěný HPL laminát, je možné použít menší tloušťky, nicméně jedná se podle našich informací o nákladnější variantu.

2.) Prosíme o bližší specifikaci položky č.368 - D+M prosklené stěny v m209, 2470x2200mm.

Odpověď: Specifikace ve výkazu výměr není přesná. Nejedná se o prosklenou stěnu, ale o skleněné zábradlí. Specifikace výrobku je v příloze.

Má uchazeč dodržet ceny uvedené v popisech položek materiálu, a to 750 Kč/m2 nebo je může nacenit podle sebe? Jedná se o položky: 396, 410, 411, 413, 416, 432.

Odpověď: Ekonomický údaj v textu položky vyjadřuje určitý předpokládaný kvalitativní standard dodávky materiálu. Pro transparentní průběh výběrového řízení s vyloučením ocenění různě kvalitního materiálu použije uchazeč u položek č. 396 a 432 předpokládanou jednotkovou cenu příslušného materiálu dle výkazu výměr. Příslušná montáž je předmětem nabídky uchazeče. Ocenění ostatních položek je předmětem výběrového řízení na základě specifikace ve výkazu výměr a PD a uchazeč není předpokládanou cenou vázán.

NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.

Nemocniční 429, Horní Brána
381 01 Český Krumlov


IČO: 26095149, DIČ: CZ699005400

Vojtěch Remeň

Právní oddělení

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA A ROZMĚRY	POPIS VÝROBKŮ	1.NP	2.NP	CELK.	POZNÁMKA
Z6	Délka: 2470mm Výška: 1000mm 	Zábradlí nerezové profil 42,4x2 mm, nerez AISI 304 zábradlí a sloupky uchyceny pomocí nerezových patří do zdiva 3 x sloupek nerezový 40x40x2 mm 2x zasklení s bezpečnostním sklem Connex, čiré lepené sklo tl. 6 mm VSG/ESG 2x nerezová zášleпка na ukočení madla, nerez AISI 304 6x šroub, půlk. hlava, vnitř. 6 hran 16x těsnění na držák skla 10 mm		1	1	

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PRVKŮ NUTNO OMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !
 NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY STAVEBNÍ ČÁSTI !