



NEMOCNICE TÁBOR, a.s.

Třída kpt. Jaroše 2000; 390 03 Tábor

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

dle ustanovení § 54 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: Úprava elektrického napájení – výměna traf Nemocnice Tábor, a.s.

ZADAVATEL

Název zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203
DIČ: CZ699005400
(dále jen „zadavatel“)

Podlimitní veřejná zakázka s názvem „**Úprava elektrického napájení výměna traf Nemocnice Tábor, a.s.**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle ust. § 26 a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailu dne 22. 10. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

POPIS ÚPRAVY NAPÁJENÍ

Původní napojení areálu ze dvou trafostanic bude upraveno. Trafostanice mimo areál v ul Kpt Jaroše bude odpojena a celý areál napojen z trafostanice I v areálu nemocnice. Pro tuto úpravu bude provedeno :

*- Výměna traf T1,T2,T3 z výkonu 630kVA za výkon 800kVA , včetně úpravy jištění na VN rozvaděčích , **VN vypínače v rozvodně VN (provedení kopkové) bude zachováno.***

Ale v rozpočtu je psáno :

2	<i>výměna VN odpínačů a pojistek</i>	<i>12</i>	<i>ks</i>
3	<i>montáž VN odpínače a pojistek</i>	<i>12</i>	<i>ks</i>

Co je pravda? Dle obhlídky mají VN vypínače zůstat, čili předpokládám, že je to jen nešťastná formulace na výměnu pojistek ve VN vypínači.

ODPOVĚď č. 1:

Zadavatel v projektové dokumentaci požaduje výměnu odpínačů s tím, že provedení bude shodné se stávajícím provedením tzn. "nástěnné" do VN kobky nikoli např. zapouzdřené apod.

Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn a lhůta pro podání nabídek je do 5. 11. 2019 do 10.00 hod.

V Táboře dne 23. 10. 2019

Ing. Miroslav Kubeš, MBA
Ekonomický náměstek
Nemocnice Tábor, a.s.