

# KABELOVÝ LIST - Náhradní zdroj Nemocnice Tábor, a.s.

ROZVADĚČ RDA1							
P.Č.	Č KABELU		TYP	Z	DO	POZN.	DÉLKA /m/
1	RDA1	RH1	(3x(3xYY300mm2))+3x150mm2	RDA1	RH1	hlavní napájení	20
2	RDA1	RH1	CYKY 3x2,5	RDA1	RH1	ztráta napětí	20
3	RDA1	RH1	CYKY 5x4	RDA1	RH1	napájení vl RDA	20
4	RDA1	RH1	CYKY7x1,5	RDA1	RH1	signalizace	20
			ROZVADĚČ RDA2				
5	RDA2	RH3	(3x(3xYY300mm2))+3x150mm2	RDA2	RH3	hlavní napájení	30
6	RDA2	RH3	CYKY 3x2,5	RDA1	RH1	ztráta napětí	30
7	RDA2	RH3	CYKY 5x4	RDA1	RH1	napájení vl RDA	30
8	RDA2	RH3	CYKY7x1,5	RDA1	RH1	signalizace	30