

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: **Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s. č II**
Ev. číslo VVZ : Z2019-043615

ZADAVATEL

Název zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203
DIČ: CZ699005400
(dále jen „zadavatel“)

Zástupce zadavatele:

Název: Správa veřejných zakázek s.r.o.
Se sídlem: Pod Děvínem 2716/43, Smíchov, 150 00 Praha 5
Tel: +420 734 122 886
Email: info@spvz.cz

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem „**Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s. č. II**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle ust. § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v otevřeném nadlimitním řízení.

Zadavatel obdržel prostřednictvím emailu dne 27. 12. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 v následujícím znění:

chtěli bychom Vás požádat o odpovědi na níže uvedené dotazy týkající se vypsání VŘ Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor.

DOTAZ č. 1:

Jakým způsobem budou realizovány (případně mají být oceněny) stavební práce související s realizací díla. V celkovém cenovém souhrnu nejsou tyto položky uvedeny, ačkoli jsou částečně popsány v Technické zprávě.

ODPOVĚď č. 1:

Položky týkající se stavebních prací jsou uvedeny v Cenovém souhrnu, list "Stavba".

DOTAZ č. 2:

Jakým způsobem bude zadavatel požadovat provedení závěrečné zátěžové zkoušky DA, při zatížení 100% po dobu jedné hodiny? Z uvedeného schéma zapojení rozvaděče je patrné jeho připojení pomocí poj. Odpojovačů 1QS2 a 3QS2 (400A), které není pro tento test dostatečné.

Počítá tedy zadavatel s testem na externí zátěž dodanou realizační firmou?

ODPOVĚď č. 2:

Zátěžová zkouška bude provedena pomocí externí zátěže dodané realizační firmou, zátěž pro zkoušku "zatížení 100% " při provozu nemocnice by se obtížně realizovala. Zadavatel upozorňuje, že položka zátěžové zkoušky je uvedena v Cenovém souhrnu, list „Technologie“, bod 8.3., provozní zkouška.

DOTAZ č. 3:

Počítá zadavatel se součinností zhotovitele i při realizaci dalších etap úpravy přepojení? V celkovém cenovém souhrnu jsme tuto položku nenašli.

ODPOVĚď č. 3:

Zadavatel v této veřejné zakázce nečiní její součástí součinnost zhotovitele i při realizaci dalších etap

úpravy přepojení.

Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

V Praze dne 30. 12. 2019

Mgr. Lubor Šída, jednatel
Správa veřejných zakázek s.r.o.